


Kraków, 5 kwietnia 2018 r.



SZ.271.2.12.2018

Nr kanc.:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
/wszyscy/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.2.12.2018.

Działając w oparciu o przepisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w dniach 3 i 4 kwietnia 2018 roku dwóch wykonawców wystąpiło z następującymi pytaniami i wnioskami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43E w Krakowie.

Pytania i wnioski wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego:

- 1) *W dokumentacji technicznej brak części rysunkowej dotyczącej instalacji c.o. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie brakującej dokumentacji.*

Odpowiedź zamawiającego: zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że dodaje załącznik numer 12 zatytułowany „Rysunki dotyczące instalacji c.o.” Informacje o dokonanej zmianie znajdują się w zawiadomieniu o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej zamawiającego www.mops.krakow.pl w zakładce zamówienia publiczne.

- 2) *W związku z przygotowaniem oferty na powyższy przetarg, prosimy o odpowiedź na następujące pytanie. Projekt instalacji fotowoltaicznej, zakłada zastosowanie modułów 250W. Moduły o takiej mocy nie są już dostępne u producentów, ze względu na postęp technologiczny, przez który na rynku oferuje się moduły min 260W lub 270W. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie modułów o większej mocy. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie modułów o innych parametrach elektrycznych (Vmp, Imp, Voc, Isc). Parametry te w żaden sposób nie wpływają na jakość i trwałość instalacji. Są one jedynie potrzebne do odpowiedniego dobrania zabezpieczeń. Prosimy o odpowiedź w powyższym zakresie.*

Odpowiedź zamawiającego: zamawiający dopuszcza zastosowane paneli o mocy większej niż 250W, liczba paneli może się zmienić, jednak łączna moc instalacji musi być minimum taka jak w projekcie.

3) W dokumentacji nie podano żadnych wskazań odnośnie typu głowicy termostaticznej. Ze względu na charakter budynku oraz możliwe dodatkowe wymagania w tym względzie ze strony Zamawiającego (np. głowica antykradzieżowa, antywandalowa, elektroniczna), prosimy o sprecyzowanie oczekiwań. Brak odpowiedzi w tym zakresie, spowoduje, że Oferenci wycenią standardową, najtańszą wersję rozwiązań, która być może nie spełni wymogów Zamawiającego, a jednocześnie brak szczegółowych wymagań w tym zakresie, nie będzie mógł stanowić argumentu, aby Wykonawca dostarczył lepsze urządzenie, bo brak takich wskazań w dokumentacji. Mając na względzie prawidłowe przygotowanie oferty odpowiadające wszelkim oczekiwaniom Zamawiającego, a jednocześnie eliminację kwestii, które mogą przy ewentualnej realizacji generować, nie potrzebne spory, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie głowic termostaticznych.

Odpowiedź zamawiającego: głowica termostaticzna o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą.

4) Prosimy o podanie na jaką głębokość należy odkopać fundamenty?

Odpowiedź zamawiającego: ściany fundamentowe należy odkopać na całej ich wysokości (vide: punkt 5.1 w opisie technicznym).

Z poważaniem;

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Lidia Król


Otrzymują:
1 x Adresat
1 x A/a

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28
e-mail: do@mops.krakow.pl
www.mops.krakow.pl


Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych

Wioletta Zielinska

Złca Kierownika
Działu Obsługi Gospodarczej


Lukasz Stogornski