

OC-02.17M.105.2017
znak pisma

Kraków, 06.09.2017

Protokół kontroli nr105/2017.....
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie półrocznego planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr08/11..... z dnia7 stycznia 2011.....

.....główny specjalista Wojciech Pajak.....
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu06.09.2017..... kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

.....Przedszkole Samorządowe ul. 10, ul. Stępkowa 7.....
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległejWydział Edukacji UMK.....
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:p. Dawid Kusiat - kier.gosp.....

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:p. Beata Tokarz.....
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń określonych w piśmie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

4. Kontrolą objęto dokumenty oraz elementy wyposażenia budynku i czynności ujęte w zaleceniach pokontrolnych
.....OC-02.17M.129.2016 z dnia 12.12.2016.....

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

.....pismo=wniosek Dyrektora Przedszkole ul 10 do Wydziału Edukacji UMK o sfinansowanie prac budowlanych obejmujących modernizację instalacji hydrofornicy w budynku.....

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: - zalecenie polkontrole

1. Podniesienie wydajności w kierunku hydraulicznym

Ø 25 - znajduje się w trakcie realizacji

Po analizie stanu bezpieczeństwa pożarowego

budynku został opracowany projekt modernizacji

stacji instalacji hydraulicznej - przewidziano docie-

plenie umieszczenie 4 hydrantów Ø 25 z węzłem

połączonym, aby objęty zasięgiem całej powie-

chnię budynku. Całość inwestycji ma być sfi-

nalizowana do końca października 2017.

- dyrekcja (p.o. p. D. Musiał) wnosi o przyjątych zaleceniach

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

możliwości zastosowania stałego urządzenia

gaśniczego 1.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wnosi następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pająk

(podpis osoby kontrolującej)

121331832
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE Nr 10
Im. Jana Pawła II
ul. Strakowa 7, 30-410 Kraków
NIP 6793056227
tel. 12 269-31-43, 12 267-82-00

Kierownik
d/s Gospodarczych

mgr Dariusz Musiał

(podpis osoby obecnej przy kontroli)



LAUREAT KONKURSU

