

OC-02.17M.35.2018

znak pisma

Protokół kontroli nr 35/2018
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 08/11 z dnia 7 stycznia 2011
główny specjalista Wojciech Pajek
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 28.03.2018 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Przedsiębiorstwa Samorządowym nr 10, ul. Strękowa 7

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Beata Tokarz - dyrektor

p. Dawid Sz. Musiał - kier. gospodarczy.
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:
p. Beata Tokarz (imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń określonych w piśmie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

4. Kontrolą objęto dokumenty oraz elementy wyposażenia budynku i czynności ujęte w zaleceniach pokontrolnych

OC-02.17M.129.2016 z dnia 12.12.2016.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

Dokumentację powykonawczą instalacji hydrotechnicznej
wielostanowej.Protokół kontroli instalacji - 4H Ø25 podłogowej
z dnia 30.11.2017. pozytywny.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

zalecenia pokontrolne -

pkt. 1. podniesienie wydajności instalacji hydrowodowej:

Dokładano modernizacji instalacji, wzbudowując się hydrantów do 4 hydrantów ϕ 25

z wężem potężnym, obejmującymi terenem całego budynku. Zalecenie zostało wykonane.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

1. Instalacji hydrowodowej.

2. Ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wniósł następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pajdak

(podpis osoby kontrolującej)

121331832
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE Nr 10
im. Jana Pawła II
ul. Strakowa 7, 30-410 Kraków
NIP 8793056227
tel. 12 269-31-43, 12 267-82-00

Dyrektor

Przedszkola Nr 10

mgr Beata Tokarz

(podpis osoby obecnej przy kontroli)