



SP32 2340 - 15 / 13

Orzeczenie Techniczne NR ...3843/2017

Zleceniodawca:	Szkoła Podstawowa nr 132 ul. Bolesława Śmiałego 6, 30-398 Kraków
Właściciel urządzenia:	Szkoła Podstawowa nr 132 ul. Bolesława Śmiałego 6, 30-398 Kraków
Nazwa urządzenia:	Plac zabaw.
Wykaz urządzeń:	Zestaw zabawowy – 1 szt. – prod. Free Kids Kiwak – 1 szt. – prod. Free Kids Linarium stożek – 1 szt. – prod Free Kids Huśtawka wagowa – 1 szt. – prod. Free Kids Ławka – 3 szt. Kosz – 1 szt. Tablica regulaminowa
Dokumenty odniesienia:	Ze względu na wymóg zgodności wyposażenia z polskimi normami kontrola obejmowała swoim zakresem ocenę zgodności placów zabaw z następującymi dokumentami odniesienia: Norma PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Norma PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. Norma PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżałni. Norma PN-EN 1176-5: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. Norma PN-EN 1176-6: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. Norma PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
Metodyka:	Przeprowadzono czynności kontrolne polegające na kontroli stanu placu zabaw w sposób organoleptyczny oraz za pomocą próbników kontrolnych zgodnych z Polską normą PN-EN 1176: 2009. Stanu urządzeń narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla: bezpieczeństwa osób użytkujących. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, w celu przeanalizowania z aktualnymi wymogami prawa budowlanego oraz polskich norm. Przeprowadzanie wywiadu z zarządcą placu zabaw – na temat wypadków na terenie placu



zabaw, sposobu funkcjonowania i okresów użytkowania obiektu.
Przygotowanie orzeczenia technicznego.

Posiada dokumentację: Tak, prowadzona.

W czasie przeglądu ustalono, co następuje:

Dotyczy:	Ocena:	Uwagi / zalecenia:
Ogrodzenie placu zabaw:	dobry	Brak uwag.
Wyposażenie dodatkowe (ławki, kosze):	dobry	Brak uwag.
Regulamin placu zabaw:	dobry	Brak danych administratora / zarządcy placu zabaw w treści regulaminu placu zabaw - zalecenia - należy dopisać dane administratora / zarządcy placu zabaw np. markerem wodoodpornym (adres, telefon kontaktowy).
Zestaw zabawowy:	dobry	Korozja śrub przy ślizgu - zalecenia - oczyścić śruby z rdzy. Brak śruby przy barierce przy ślizgu - zalecenia - uzupełnić brak. Zalecamy usunięcie uszkodzonych tabliczek metalowych z drewnianych belek.
Kiwak:	dobry	Brak uwag.
Linarium stożek:	dobry	Brak pojedynczych zatyczek na maskownice na śruby - zalecenia - uzupełnić braki.
Huśtawka wagowa:	dobry	Brak uwag.
Nawierzchnia amortyzująca upadki:	dobry	Nawierzchnia amortyzująca upadek na całej powierzchni występują przebarwienia / wykwit - zalecenia - w ramach naprawy gwarancyjnej oczyścić nawierzchnię z przebarwień przywracając dobry stan estetyczny.
Data i miejsce badań:	16 listopada 2017. Kraków.	
Ocena końcowa:	W celu wyeliminowania niebezpiecznych elementów z placu zabaw, zwiększenie atrakcyjności obiektu oraz dostosowania placu zabaw do wymogów normy PN-EN 1176:2009, absolutnym minimum jest wykonanie zaleceń wskazanych w protokole.	

Orzeczenie techniczne ważne do: 16.11.2018r.

Niniejsze orzeczenie ważne jest tylko w oryginale

Uwaga: Powyższa ocena stanu technicznego w czasie badania nie dotyczy wad ukrytych, za które nie odpowiadam.

MICHAŁ KRAKOWSKI
mgr inż. budownictwa iądowego
upr. bud. nr WD-NB-8346/70/81

Andrzej Buszek
ul. ks. S. Pawlickiego 2B/15, 30-320 Kraków
NIP: 8722326063, REGON: 122647678

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Urządzeń
Rekreacyjnych i Placów Zabaw
mgr inż. Andrzej Buszek

**Europejskie Centrum Bezpieczeństwa
Sportu i Rekreacji**

ul. ks. Stefana Pawlickiego 2B/15, 30-320 Kraków
tel. 502 702 134
www.bezpieczneplace.pl
biuro@bezpieczneplace.pl