



Dotyczy: zamówienia publicznego nr 271.2.34.2018

2018 CZE. 1 5

SZ.271.2.34.2018

Kraków, dnia

Numer kancelaryjny: 15-20344/18

Adresat:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
/wszyscy/

Działając w oparciu o przepisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 roku jeden z wykonawców wystąpił z następującym pytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci LAN i elektrycznej w budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

Pytanie zadane przez wykonawcę:

„Przystępując do opracowania oferty przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci LAN i elektrycznej w budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14 prosimy uprzejmie o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie przy realizacji zamówienia kanałów kablowych o zróżnicowanych przekrojach, dopasowanych do ilości kabli, które mają być w nich prowadzone.

W wykazie podstawowych materiałów, opisanych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym Instalacji Telekomunikacyjnych przyjęto jednolity system podparapetowych kanałów kablowych **KP110x60BI** (1208 mb) oraz 165 szt podwójnych gniazd komputerowych kat 6A, wraz z niezbędnym osprzętem, **przystosowanych do montażu w tych kanałach.**

Prosimy uprzejmie o informację, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym główne tory kablowe wzdłuż korytarzy będą wykonane kanałami KP110x60BI, zaś tory kablowe wewnątrz pokoi biurowych byłyby prowadzone kanałami o mniejszych przekrojach (np. 60x40, 50x18) dopasowanymi do ilości kabli w nich przewidywanych.

W proponowanym rozwiązaniu w miejsce podwójnych gniazd 2xRJ45 przystosowanych do zabudowy w kanałach zastosowane byłyby podwójne gniazda 2xRJ45 kat.6A montowane w puszkach natynkowych.

W naszej ocenie takie rozwiązanie będzie znacznie tańsze przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich założonych wymogów funkcjonalnych.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych

Lidia Kuci

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych

Wioletta Zielińska

18.06.18