

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



31-949 Kraków, os. Zgody 2, tel.: +48 12 616 89 54, +48 12 616 89 61, e-mail: oc.umk@um.krakow.pl

OC-02.1711.13.2017

Kraków, 18 stycznia 2017 r.

**Dotyczy: przeprowadzenia czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej**

**Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego  
ul. Grzegorzeka 24  
31-541 Kraków**

Na podstawie Zarządzenia nr 1943/05 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów, których właścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, oraz upoważnienia Nr 08/2011 Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2011 r. do wykonywania zadań w ramach nadzoru nad ochroną przeciwpożarową zawiadamiam, że w dniu 25.01.17 r. w godzinach 9.00 – 15.00 przeprowadzona zostanie kontrola kompleksowa dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grzegorzeka 24

31-541 Kraków -przez inspektorów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

W związku z powyższym proszę o przygotowanie stosownej dokumentacji oraz potwierdzenie telefoniczne otrzymanego zawiadomienia -tel. Nr 12 616 8988,  
(lub zwrotny e-mail- preferowany)

*Z-ca Dyrektora Wydziału*

*Jerzy Mądrzyk*

Otrzymują  
1 x adresat  
1 x a/a

OC-02.1711.13.2017

Kraków, 26 stycznia 2017 r.

## Zalecenie pokontrolne

Na podstawie art.31 i art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.poz. 594), art.34 ust.1 i art. 35 ust.2 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz.595) art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 1943/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r, po przeprowadzonej w dniu 25.01.17 r. kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:

**w VIII Liceum Ogólnokształcącym  
przy ul. Grzegórzeckiej 24  
31-531 Kraków**

**p o l e c a   s i ę :**

1. Przeprowadzenie remontu instalacji odgromowej zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole nr 71/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, badanie stanu technicznego oraz dokonanie pomiarów instalacji odgromowej  
Podstawa prawna: art.70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 121 poz.809)  
**Termin wykonania : 30 kwietnia 2017 r.**
2. Uzupelnienie „INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO” opracowanej dla budynku liceum, o część graficzną stosownie do wymogów zawartych w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)  
**Termin wykonania : 30 czerwca 2017 r.**

### Uzasadnienie

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

- powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

- odległości od obiektów sąsiadujących, warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej,
- wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

Jednocześnie przypominamy, że ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) nakłada na właściciela, użytkownika lub zarządcę obowiązek zapewnienia w eksploatowanym obiekcie bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, a w szczególności:

1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
- 2a zapewnić konserwację i naprawę sprzętu oraz urządzeń określonych w punkcie 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;
3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub w terenie bezpieczeństwa oraz możliwość ewakuacji;
4. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 4a zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
5. ustalić sposób postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wykonanie powyższych zaleceń wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach VIII Liceum Ogólnokształcącego, oraz osób w nim przebywających.

O sposobie realizacji w/wym. zaleceń należy powiadomić Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, powołując się na numer zaleceń- po upływie terminu określonego z zaleceniach pokontrolnych

Sprawę prowadzi: inspektor Wojciech Pająk, tel. (12)616-8988

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
*Jerzy Mądrzyk*  
 Jerzy Mądrzyk

Otrzymują:

1. Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego  
 Ul. Grzegorzeczka 24 31-531 Kraków

2. a/a.-

Do wiadomości:

- Dyrektor Wydziału Edukacji  
 30-103 Kraków ul. Stachowicza 18

