

Protokół Sprawdzenia Głównego Wyłącznika prądu (GWP)

Nr.1/10/BBP/2019

1. **Zleceniodawca:** Zespół Szkół i Placówek pn
"Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie
ul. Tyniecka 6 30-319 Kraków
2. **Miejsce badania:** złącze kablowe w ogrodzeniu
3. **Badana instalacja/urządzenie:** Główny Wyłącznik Prądu
4. **Wykonawca:** Biuro Badawczo-Projektowe Leszek Ostachowski
30-612 Kraków ul. Witosa 29/54
5. **Rodzaj i napięcie znamionowe:** TN-C-S 400/230V 50 Hz
6. **Metoda i rodzaj badania:**
Ocena wizualna i próba działania głównego wyłącznika prądu
Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U.Nr.109, poz.719)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr.75, poz.690 z późniejszymi zmianami-ostatnia Dz.U nr.109/2004, poz. 1156[1].
7. **Data wykonania badania:** 12.10.2019 r
8. **Data wykonania protokołu:** 15.10.2019 r.
9. **Data następnego protokołu:** 15.10.2020 r.
10. **Przyjęto rozwiązanie techniczne:**
Wyłącznik GWP zlokalizowany jest w złączu kablowym na zewnątrz budynku w ogrodzeniu zewnętrznym od strony ul. Tynieckiej.
Wyłącznik nie posiada cewki wybijakowej.
11. **Oględziny:**
GWP typu RIN 250 o prądzie znamionowym 250A.
Dostęp do wyłącznika dobrze oznakowany.
Brak uszkodzeń mechanicznych.
Oględziny zakończono wynikiem pozytywnym.

12. Próby działania:

Główny Wyłącznik Prądu uruchomiono 2-krotnie ręcznie w złączu kablowym.
Po zadziałaniu GWP nastąpiło odcięcie budynku od zasilania z sieci energetycznej.
Próby działania GWP zakończono wynikiem **POZYTYWNYM**.

13. Ocena badania:


Na podstawie przeprowadzonym oględzin i prób Główny Wyłącznik Prądu
postanowiono uznać za
SPRAWNY I NADAJĄCY SIĘ DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA

14. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

BRAK UWAG.

Wykonał:

inż. elektryk **LESZEK OSTACHOWSKI**
Upoważniony do wykonywania
pomiarów kontrolnych. Zaświadczenia
kwalifikacyjne E/1212/157/2015
oraz D/1211/157/2015
ważne do dnia 13.04.2020 r.
Wydane przez SPE



BIURO BADAWCZO - PROJEKTOWE
inż. Leszek Ostachowski
30-612 Kraków, ul. Witosa 29/54
tel. 12 654 41 01
NIP 679-001-08-16