

ZAKRES BADANIA TECHNICZNEGO PRZY OKRESOWEJ KONTROLI URZĄDZEŃ
KOMINOWYCH OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

- Drożność przewodów kominowych
- Siły ciągu kominowego (ciśnienia) gwarantującego prawidłowe działania podłączonych do przewodów urządzeń (ustalona przy pomocy stosownego urządzenia pomiarowego)
- Czy nie występują uszkodzenia:
 - a/ przewodów kominowych na całej ich długości z podaniem: wielkości przekroju przewodów, grubości przegród, stanu powierzchni przewodów wlotów
 - b/ kanałów, czopuchów, rur, łączników, itp.
 - c/ włączów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych-wyciorowych), ław kominiarskich
 - d/ nasad kominowych
- Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych
- Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad kominowych
- Czy nie dokonano samowolnych zmian podłączeń kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych
- Czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym wywiewne i nawiewne
- Czy występują ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:
 - nieszczelność przewodów kominowych z podaniem lokalizacji występujących nieszczelności oraz długości przewodów kominowych wymagających uszczelnień
 - określenie ilości osprzętu wymagającego wymiany
 - określenie lokalizacji zwężeń, zagrudowań przewodów
 -
 -
 -

UWAGA:

- skreślić nie objęte kontrolą pozycje
- Dopisać ewentualne czynności kontrolne nie uwzględnione powyżej

Spółdzielnia Pracy Kominarzy
w Wadowicach
Zbiórca Zakładu kominarskiego
ul. Józefińska 3, tel. (012) 656 47 03
30-529 KRAKÓW

Kraków, dnia: 08.05.2018r

PROTOKÓŁ 145/2018

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr1

położonym w **Krakowie** przy ul. Myśliwska **Nr 64**

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Więckowski P

Przy współudziale **Więckowski A** w oparciu o przepisy Prawo Budowlane oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona kolejna niniejszego protokołu:

Część A

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

* Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonana konstrukcja i elementy mieszczą się w obowiązujących normach

* Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia

Skontrolowane przewody kominowe, spalinowy oraz wentylacyjne są drozne i sprawne.
W dniu kontroli ciąg kominowy badany anemometrem skrzydełkowym był dobry.

...

Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

Termin następnej kontroli technicznej: maj 2019r

Podpisy osób uczestniczących w kontroli:

*nieodpowiednie skreślić

Protokół otrzymują: 1x zamawiający, 1x użytkownik obiektu

Uprawniony mistrz kominarski

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
dyplom mistrzowski nr 458 z dn. 07.05.2015r.

Piotr Więckowski
mistrz kominarski