

P. Czort

Pieczęć jednostki przeprowadzającej kontrolę

Kraków 08.06.2020r.

PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI I APARATÓW GAZOWYCH W LOKALU

ADRES LOKALU : **KRAKÓW**
Nr 6

ulica **Tyniecka**
nr lokalu

Nazwisko i imię użytkownika lokalu: Przedstawiciel użytkownika: Roman Czort

W wyniku przeprowadzonej kontroli instalacji i aparatów gazowych w wyżej wymienionym lokalu stwierdzono, że:

- Instalacja gazowa

a) jest szczelna *

b) stwierdzono nieszczelności i nie* dokonano * usunięcia przyczyny nieszczelności w miejscach (podać powód):

1. Wykonano badanie szczelności instalacji gazowej. Instalacja gazowa jest szczelna nadaje się do eksploatacji. Wykonano szczelność instalacji gazowej w mieszkaniach służbowych wraz z aparatami gazowymi. Wynik badania instalacji gazowej pozytywny instalacja szczelna i nadaje się do dalszej eksploatacji.

-Aparaty gazowe

a) są sprawne *

b) są nie sprawne i winny ulec wymianie*, naprawie* w zakresie:

1. Kuchnia gazowa czteropalnikowa **2 sztuka**

Nie* dokonano naprawy*, wymiany * aparatów gazowych (wymienić jakie):

1.

- DOKONANO ODŁĄCZENIA NIE SPRAWNYCH APARATÓW GAZOWYCH*

- ZAMKNIĘTO DOPIŁYW GAZU DO MIESZKANIA*

- DALSZE UŻYTKOWANIE INSTALACJI I APARATÓW GAZOWYCH NIE* ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU.

Przyjąłem do wiadomości
(podpis użytkownika lokalu)

Kontrolę przeprowadził :

1. Jerzy Kopec
(Nazwisko i Imię nr uprawnień, podpis)

Kopec

Jerzy Kopec Nr upr. 279/E/004/19
(Nazwisko i Imię nr uprawnień, podpis)

Kopec

Firma Handlowo - Usługowa
"ALCO" Alicja Kopec
30-713 Kraków, ul. Płaszowska 23
NIP 682-100-18-83 REGON 350806350
tel. 0 601 954 146

Zespół Szkół i Placówek
pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie

Wpłynęło dnia 25.08.2020

Znak sprawy S.347/2020

Łość zał..... podpis MH