

P. Ciolek

Kraków 28.08.2020 r.

**Protokół
nr 01/2020**

**Z kontroli technicznej podręcznego sprzętu gaśniczego
oraz oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych.**


Nazwa obiektu: Zespół Szkół i Placówek pn „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie ul. Tyniecka 6

Przedmiot kontroli: Gaśnice będące na wyposażeniu obiektu,
oraz oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Ilość i rodzaj sprzętu:

- GP 6x / Gaśnica proszkowa 6 kg. proszku ABC / - 33 szt.
- GP 4x / Gaśnica proszkowa 4 kg. proszku ABC / - 1 szt.
- GP 1x / Gaśnica proszkowa 1 kg. proszku ABC / - 4 szt.
- GŚ 5x / Gaśnica śniegowa 5kg. BCE/ - 3 szt.

RAZEM; - 41 szt



1. Wykaz czynności serwisowych wykonanych zgodnie z instrukcją producentów.

- Identyfikacja gaśnicy (zgodność zbiornika i etykiety ze wzorcem).
- Sprawdzenie daty ostatniego przeglądu.
- Sprawdzenie ogólnego stanu gaśnicy:
 - a) plomby i zawleczki,
 - b) czy gaśnica nie posiada śladów użycia,
 - c) czy nie występują ślady uszkodzeń mechanicznych zbiornika,
 - d) czy nie występują ślady uszkodzeń mechanicznych zaworu,
 - e) czy nie występują ślady uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej,
 - f) czy etykieta jest czytelna i właściwa dla danego typu gaśnicy.
 - Sprawdzenie daty produkcji gaśnicy.
 - Sprawdzenie wagi gaśnicy (gaśnica śniegowa).
 - Sprawdzenie okresu legalizacji zbiornika gaśnicy.

Wszystkie czynności wykonano dla gaśnic wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 3.

2. Stan oraz ilość znaków ewakuacyjnych i ostrzegawczych zgodny z wymogami.
3. Oznakowanie p.poż. wyłącznika prądu – prawidłowe.
4. Oznakowanie głównego zaworu gazu – prawidłowe.
5. Znajomość obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz zasad postępowania w wypadku powstania pożaru na terenie obiektu przez pracowników zadawalająca.

Data wykonania przeglądu: 29.08.2020 r.

Wnioski : Następny przegląd sprzętu: - sierpień 2021 r.

Kierownik Gospodarczy

Roman Czort

mgr inż. Roman Czort

Podpis przedstawiciela zakładu

KONSERWATOR
Sprzętu p.poż.
Nr upr. 212/87

Krzysztof Kuźnicki

Podpis kontrolującego