



SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY w Wadowicach

Osiedle Kopernika 18, 34-100 Wadowice –tel./fax. 33/82-337-08, 33/ 82-336-24, (uslugi@kominiarze-wadowice.pl)
Numer Rachunku: 78 1240 4197 1111 0000 4692 5280
Teren działalności, województwa: Wszystkie na terenie RP

KG.091.01.17.2020

Kraków, dn. 04.11.2020r

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
Zakład Kominiarski nr 4/KR
ul. Józefińska 3, tel. (012) 656 47 03
30-529 KRAKÓW

PROTOKÓŁ nr 457/2020

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym, w zarządzie Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", w Krakowie

dot. Ośrodek Zespołu Szkół
w Krakowie przy ul. Tyniecka

nr 6

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Więckowski P

przy współudziale: Wróbel T w oparciu, o przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

I.* Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

II.* Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia: *

Skontrolowane przewody kominowe, wentylacyjne są drożne i sprawne.

Kratki wentylacyjne z pomieszczeń socjalnych, kuchni, pom. WC, łazienek, sal, jadalni i pokoi oraz korytarzy podłączone są do drożnych przewodów kominowych, prawidłowo.

Ogólne uwagi :

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu, naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

W celu prawidłowego działania przewodów kominowych spalinowych oraz wentylacyjnych należy zapewnić stały dopływ powietrza 120m³/h do mieszkania zgodnie z PN-83-B-03430:Az3 2000.

Uprawniony do kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych
dyplom mistrzowski nr 458 z dn. 07.05.2015r.

Termin następnego badania technicznego: maj 2021r

Podpisy osób uczestniczących w kontroli :

Piotr Więckowski
...mistrz kominiarski.....
/pieczęć i podpis/

Protokół otrzymują :

1. Właściciele/Zarządca budynku
2. Opiniodawca