

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W zadaniu na „Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Getta, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice), Rondo Czyżyńskie”, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bieżących przeglądów dokonywania drobnych napraw oraz usuwania awarii zapewniających ich sprawne funkcjonowanie.

Zakres prac dla:

Pompownia Plac Bohaterów Getta

Pompownia Rynek Podgórski

Pompownia Rynek Główny (Sukiennice)

Pompownia Rondo Czyżyńskie

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

1. Przeglądy bieżące wynikające z „DTR”:

- a) Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej, wodnej i sterującej;
- b) Sprawdzenie sprawności układów pompowych;
- c) Sprawdzenie sprawności systemu sterowania;
- d) Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, zwracając uwagę na czystość: urządzeń, układu zasilającego, urządzeń rozruchowych i regulacyjnych, urządzeń zabezpieczających, urządzeń pomiarowych, połączeń elementów urządzeń;

2. Przeglądy okresowe wynikające z „DTR”:

- a) Przeglądy pomp zgodnie z instrukcją obsługi pomp;
- b) Sprawność stanu kabli;
- c) Sprawdzenie stanu połączeń elementów elektrycznych;

3. Czynności obsługowe okresowe a w szczególności:

- a) Usuwanie drobnych usterek i awarii we własnym zakresie;
- b) Czyszczenie z osadów, mułu i innych zanieczyszczeń – dna i komory pompowni (1 x na miesiąc);
- c) Kontrola prawidłowości pracy zasuw odcinających
- d) Kontrola prawidłowości pracy zaworów zwrotnych
- e) Kontrola rurociągów tłocznych (1 x na tydzień);

Warunki wykonywania prac:

1. Wykonawca utrzyma w ciągłej sprawności powierzone mu urządzenia.
2. Dyspozycyjność obsługi pompowni jest 24h/dobę przez wszystkie dni tygodnia.
3. W przypadku wystąpienia awarii pompowni wykonawca zobowiązany podjąć się czynności naprawczych w ciągu maksymalnie 4 godz. od wystąpienia awarii
4. Wykonawca zabezpieczy całodobową łączność (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, oraz e-mail) ze zleceniodawcą.
5. W przypadku 3-krotnego udokumentowanego nie podjęcia prac naprawczych w ciągu 4 godz. od powstania awarii, KEGW może rozwiązać umowę w trybie niezwłocznym.
6. W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzeń pompowych z winy wykonawcy i powstałych w związku z tym strat, wykonawca zostanie obciążony kosztami tych strat.
7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywanie aktywności modułów telemetrycznych wraz z wykonywaniem kontrolnych codziennych czynności sprawdzających ich skuteczność (dotyczy pompowni , na których są zainstalowane moduły telemetryczne).
8. Wykonawca winien dysponować jednostką wykonawczą zlokalizowaną na terenie Gminy Miejskiej Kraków
9. Zamawiający zastrzega możliwość zastępczego zlecenia prac w przypadku nie nawiązania łączności z wykonawcą związanym z KEGW (dotyczy nieprzewidzianych nagłych wypadków)
10. Pracowników i sprzęt należy oznakować nazwą firmy
11. Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego

Warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: **w okresie ostatnich trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie zrealizowali: co najmniej jedną podobną usługę, polegającą na **bieżącym utrzymaniu miejskich pompowni ścieków** w ilości **minimum 2 szt. na łączną wartość tych prac co najmniej 50000,00 zł. (brutto)**.