



Kraków, dnia 10 grudnia 2021r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr ARMK/271/2021, na wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych, realizowanych w formie zaprojektuj i wybuduj, dla realizacji budynku parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający pomimo upływu terminu na obowiązkowe udzielanie odpowiedzi przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 74:

jesteśmy wykonawcą systemowych parkingów wielopoziomowych - wykonaliśmy ich w Europie (w tym w Polsce) ponad 1 100 - czy jest możliwe zaoferowanie Państwu wykonanie parkingu wielopoziomowego w naszym systemie prefabrykowanym (słupy i belki stalowe - stropy żelbetowe z gotową fakturą) przy spełnieniu Państwa wymogów funkcjonalnych, obowiązujących przepisów, wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego w wymaganym przez Państwo terminie?

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę technologii opisanej w powyższym pytaniu. W ocenie Zamawiającego tak daleko idące zmiany konstrukcyjne skutkują istotnymi zmianami wyglądu i estetyki obiektu. Poza tym na tym etapie postępowania nie sposób zagwarantować, że zostanie uzyskane pozwolenie zamienne przy założeniu tej samej funkcjonalności, gabarytów obiektu i ilości miejsc postojowych.

Pytanie nr 75:

Konstrukcja - w nawiązaniu do odpowiedzi nr 28 („Zamawiający informuje, że całość konstrukcji czyli także wymieniona ściana Z-01, powinny być wykonane w technologii TBW.”), prosimy o potwierdzenie, że WSZYSTKIE elementy konstrukcji mają być wykonane w technologii TBW. Tzn. nie tylko ściany zewnętrzne podziemia, płyta fundamentowa oraz ściana Z-01, ale również: ściany wewnętrzne (podziemia i nadziemia), stropy (podziemia i nadziemia), rampy (podziemia i nadziemia). Pragniemy zauważyć, że pociągnie to za sobą duże, a jednocześnie (ze względu na zastosowanie żywicy na stopach) niezasadne koszty po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający informuje, że faktycznie być może odpowiedź nr 28 nie była

precyzyjna. Dlatego też wyjaśniamy, iż technologia TBW odnosi się oczywiście do tej części podziemnej budynku, która jest narażona na stałe działanie wód gruntowych, czyli ściany zewnętrzne, strop nad wysuniętą częścią podziemną, płyta fundamentowa. Natomiast kondygnacje nadziemne mogą zostać wykonane w tradycyjnej technologii betonu.

Pytanie nr 76:

Dotyczy: Wykazu podmiotowych środków dowodowych.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę pkt. 9.1.6 SWZ zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w następujący sposób: „informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem”.

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający informuje, że koryguje oczywistą omyłkę pisarską i pkt 9) 1. ppkt 1.6 SZW otrzymuje brzmienie:

„informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,”.

Dodatkowo Zamawiający informuje i precyzuje, że Wykonawca w związku z prowadzonymi pracami będzie związany Uchwałą Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z załącznikiem, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.