

OC-02.1711.33.2022

Zalecenie pokontrolne

Na podstawie art.31 i art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz 506 z dnia 25 października 2019 r.), art.34 ust.1 i art. 35 ust.2 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z dnia 15 maja 2020 r.) oraz Zarządzenia Nr 1943/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r. po przeprowadzonej w dniu 25.02.22 r. kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:

w Szkole Podstawowej nr 92**os. J. Strusia 19****31-810 Kraków****Poleca się:**

1. Oznakowanie miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Podstawa prawna: § 4.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Termin wykonania : 31 marca 2022 r.

Uzasadnienie

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa: drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, zaworów głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo

Jednocześnie przypominam, że ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z dnia 15 maja 2020 r.) nakłada na właściciela, użytkownika lub zarządcę obowiązek zapewnienia w eksploatowanym obiekcie bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, a w szczególności:

1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
- 2a. zapewnić konserwację i naprawę sprzętu oraz urządzeń określonych w punkcie 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;
3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub w terenie bezpieczeństwa oraz możliwość ewakuacji;

4. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 4a. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
5. ustalić sposób postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wykonanie powyższych zaleceń wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 92. oraz osób w nim przebywających.

O sposobie realizacji zaleceń należy powiadomić Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, powołując się na numer zaleceń- po upływie wskazanego terminu.

Sprawę prowadzi: główny specjalista Wojciech Pająk, tel. (12)616-8988

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92
31-810 Kraków os. J. Strusia 19
2. a/a.-

Do wiadomości:

--Dyrektor Wydziału Edukacji

30-103 Kraków ul. Stachowicza 18

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Mariusz Kozmarek

