

OC-02.1711.47.2021

znak pisma

Kraków, dnia 22.04.2021.

**Protokół kontroli nr 47/2021**z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.09.2021.

podinspektor Alicja Cyrek - Paszwinśka

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 22.04.2021 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

W Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kaczmarska 4, 31-264 Kraków

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Kornelia Seklonka

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Kornelia Seklonka

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowy

4. Kontrolą objęto następujące objekty i urządzenia:

budynek szkoły

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokół z dn. 15.01.2021 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

Protokół 2021/KRA/30 z dnia 2021.02.08  
- pozytywny

c/ instalacja odgromowa

Protokół 2018/KRA/20 z dnia 07.02.2018.  
po usunięciu uszkek w dniu 11.06.2018 - pozytywny

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół Nr 205/20/A - pozytywny z dn. 28.10.2020 r.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja gminna 2015 aktualna 01.02.2021 r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - klasa normatywna - przegląd i konserwacja  
z dn. 07.09.2020 r.

b/ instalacja hydrantowa

2 hydranty  $\phi 52$  badanie okresowe, wydajności  
i normy badanie z dn. 07.09.2020 r.

Inne: (Badanie smolekowania - pozytywny).

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek jedнокondygnacyjny, podpiwnicowy,  
sala gimnastyczna bezstopnia, polewna, br. przesłania,  
Drugi ekologiczny smolekowanie, instalacje sprężni,  
przeznaczony wyładowanie prądu smolekowanie  
Personel przeszkolony.

Chwila ewaluacyjnie 09.10.2020r. oraz 19.01.2021r.  
po umieszczeniu innych wyjęć z budowy nowego budynku  
szkolnego.

Uwagi: A celu kontroli nie stwierdzono usterek  
ani uchybień mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo  
poradce szkoły i podlegających im osób.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

opisanych w protokółu bezpieczeństwa poradcy.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniosł następujące zastrzeżenia\* do protokołu:

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

**PODIŃSPEKTOR**

*Elżbieta Góralik-Moździńska*

(podpis osoby kontrolującej)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Kornelia Szklarska*  
mgr Kornelia Szklarska

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 67**  
*im. Władysława Łokietka*  
ul. Kaczorówka 4, 31-264 Kraków  
tel/fax 12 415-31-85

