

Kraków, dnia 9 lutego 2022 r.

OC-02.17M.17.2022
znak pisma**Protokół kontroli nr 17.2022**
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021 r.

dyżurny specjalista Wojciech Pajak

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 09.02.2022 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Samorządowym Przedszkolu ul. 179, ul. Sawocka 4

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK

organu sprawującego bezpośredni nadzór)

(nazwa i adres

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Marta Sioma - Staśko - sekretarka

p. Teresa Gnesik - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Teresa Gnesik

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek przedszkole + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 11.03.2021 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół z pomiarów nr 75/2021 z września 2021

pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół z pomiarów ochronnych (nowa instalacja po termomodernizacji), 95-2021 z dn. 30.10.2021 - pozytywny, d/kontrola stanu przewodów kominowych

opinia nr 217/2021 z dnia 10.11.2021 - pozytywna

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - luty 2021 (opr. R. Szlachta)

Inne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - ilość normalizacja - przegląd i konserwacja w dn. 31.03.2021 - sprawne.

2/ Instalacja hydrantowa

2 hydranty wci. $\phi 25$ - pomiar ciśnienia, wydajności w dn. 31.03.2021 - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek jednopiętrowy, podpiwniczony na planie prostokąta

Pow. użytkowa 880m², kubatura 3,945m³. Stan po termomodernizacji

Klatki schodowe wydzielone drzwiami w klasie EI30. Oddymia-

-nie z automatycznym wykopaniem dymu. Drogi ewakuacyjne oznakowane prawidłowo, z oświetleniem ewakuacyjnym.

Poz. wyłaznik przy oznakowany. Personel przeszkolony

wyznacza osoby do zadań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia ewakuacyjne - w dniu 2 listopada 2021r

Uwagi:

W dniu kontroli (9 lutego 2022) nie stwierdzono usterek, ani uchybień, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe przedszkola.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wniósł następujące zastrzeżenia*~~ do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pańk

(podpis osoby kontrolującej)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE Nf17D
IM. SZEWCZYKA DRATEWKI
30-620 Kraków, ul. Sanocka 4
tel. (12) 655-46-18, (12) 265-31-91
NIP 679-305-57-13, REGON 121362130

Dyrektor Przedszkola

mgr Teresa Grzesik

(podpis osoby obecnej przy kontroli)