

Kraków, dnia 01.03.2022.

00-02 AM 35. 2022.

znak pisma

**Protokół kontroli nr 35/2022.**

 z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
 na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

 1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021. z dnia 10 marca 2021 r.  
 podinspektor Elżbieta Gondak-Mordwinke  
 (stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

 przeprowadził w dniu 01.03.2022. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej  
 w Zespole Szkół Specjalnych ul. M. Al. Dąbrowskiego 25  
30-820 Kraków  
 (nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

 Podległej Wydział Edukacji UMK  
 (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

 2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Paweł Brzozowski

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

 Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Paweł Brzozowski

(imię i nazwisko)

 3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowe

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki szkoły i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokoły z dnia 08.03.2021r. - powyższy

b/ instalacja elektryczna

Protokół w 5/2021r. i w 2021r. w tym ppz i infacruit p.p.du oraz oświetlenie ewakuacyjne - pozytywny instalacje wodę się do eksploatacji

c/ instalacja odgromowa

Protokół w 26/2018r. - pozytywny (instalacja po termomodern.)

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół w 466/2021r. z dn. 18. 09. 2021r. - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja stycznia 2020 - porobko i graficzny

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Opisnice poszczególnych ABC - 5szt.  
Protokół z przeglądu w dniu 20.09.2021. - sprawa

b/ instalacja hydrantowa

hydranty PS 25 - 4szt.  
Protokół (przeglądu w dniu 20.09.2021) badanie ciśnienia i wydajności - 4 normie

Inne:

Przeinnowany system alarmowy, system sygnalizacji pożarowej (podłączenie do KIM PSP i Kone), samoczynne urządzenia do wymiarów ewakuacyjnych (kompatybilne, b. solidne)

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynki wzniesione podczas zabudowy obiektów przemysłowych  
Kuchnia zabudowana 6/2, 38 m<sup>2</sup>, pos. płytowa 1019,19 m<sup>2</sup>  
Kubatura 4200 m<sup>3</sup>, wysokość 6,7m (N), do eksploatacji

Wzajemnie przebadano podpisanym. Dwie dane dane Krotki  
szkolone z oddymiaczem 7 kłójce ewaluacyjne  
ktoś to sągawość ludzi - 2111. W budynku przebieg odcu  
o umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniu uciążliwosci  
umysłowego oraz uciążliwosci narządu.  
Protokół przedłożony był na pos. 002 1411. oddymiacz  
(zawieszony w budynku) w dniu 26.10.2021r.  
Otwierający: Marcin Nysien. Dni: Chacie, Duchowice.  
Krotki (przebieg ewaluacyjne) s.d. 9.10.2021.


Uwagi:

1. Walezy wykonać aktualizację Instrukcy Bezpieczeństwa Pracy  
do dn. 31.03.2022.
2. Walezy przeprowadzić ćwiczeń ewaluacyjne do dn. 24.06.  
2022r.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pałownego.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniość następujące zastrzeżenia\* do protokołu:



9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

Ilona Góralik-Moździńska

(podpis osoby kontrolującej)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie

Paweł Szczawiński

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl





1994  
1995