



Oc-02.1711.70.2018
znak pisma

Protokół kontroli nr 70/2018
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 08/11 z dnia 7 stycznia 2011.
główny specjalista Wojciech Pajęk
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 20.06.2018 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w
Szkole Podstawowej nr 132, ul. Bolesława Pruskiego 6.
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Ewa Nocni - dyrektor
p. Elżbieta Bosek - sekretarz
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Ewa Nocni
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia: budynki szkoły + otoczenie.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu: I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji
a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 15.03.2018

pozytywny.

b/ instalacja elektryczna protokół nr 54/2017 z czerwca 2018

pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 54/2017

z czerwca 2018 - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 558/2017

z dnia 03.11.2017 z okresowej kontroli - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja - czerwiec 2017

Inne kontrole oświetlenia ewakuacyjnego - pozyt.

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe 2 kg, 4 kg, 6 kg. ilość

normatywno - przegląd i koncentracja - 23.11.2017 - sprawne

2/ Instalacja hydrantowa

4 hydranty $\phi 25$ (wzr. pęstkowy) - pomiar

ciśnienia i wydajności - 23.11.2017 - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: budynek szklany - obiekt jedw.

piętrowy, z częściowo zaadaptowanymi poddaszami (II p),

podpieterowy, z dachem dwuspadowym, Pow. Ur. 1214,5 m²

kubatura: 6137,6 m³. Drogi ewakuacyjne oznakowane,

z oświetleniem (ewakuacyjnym) awaryjnym. Klatka schodowa

ła gębowa z oddymianiem. Personel przeskolony,

Wyuczesno osoby do zadań ratowniczo-gaśniczych - orga-

nizacja ewakuacji. Ciężewia ewakuacyjna zorganizowana

sp regularnie - ostatnio: 14 września 2017r.



Uwagi:

W dniu kontroli nie stwierdzono usterek ani uchybień
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe
budynku szkoły.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego
w obiektach ZL III

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Nocuń
Wojciech Pająk

(podpis osoby kontrolującej)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 132
im. św. Benedykta z Nursji
ul. Bolesława Śmiałego 6
30-398 Kraków
tel./fax 12 267-52-33

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Nocuń
mgr Ewa Nocuń

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

