

OC-02.17M.12.2022  
znak pisma

Kraków, dnia 31 stycznia 2022.

**Protokół kontroli nr 12.2022**  
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021  
p. Adam, specjalista Wojciech Pająk  
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 31.01.2022 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w  
Szkoła Podstawowej nr 132, ul. B. Świątego nr 6  
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK (nazwa i adres  
organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:  
p. Ewa Nocni - dyrektor  
(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:  
p. Ewa Nocni  
(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:  
kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:  
buszyny szkoły + otoczenie.

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:  
I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji  
a/ instalacja gazowa

protokół kontroli - 11 marca 2021 - pozytywny.

b/ instalacja elektryczna  
protokół z kontroli nr 24/2021 z dnia - czerwiec 2021  
pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 54/2018 z czerwiec 2018 - pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 576/2021 z dnia 29.10.2021 - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja grudnia 2021 - (bmj. P. Słochyła)

Inne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice płaszkowe, pianowe - ilość normatywna - przegląd

i konserwacja 29.10.2021 - sprzęt sprawny

2/ Instalacja hydrantowa

4  $\phi$  25 hydranty wewnętrzne - pomiar ciśnienia i wydajności,  
kontrola 1 wnta - w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje: obiekt jednorodny, pod-  
piwniczny, z częściowo zaadaptowanymi poddaszami (1p)  
z dachem dwuspadowym, pow. użytkowa - 1214,5 m<sup>2</sup>, K - 6137,6 m<sup>3</sup>

Drugi ewakuacyjne oznakowane z oświetleniem awaryjnym  
(ewakuacyjnym) Klatka schodowa z oddymianiem. Ppoż.  
wygasił przyjeżdżając w zespole, przy wejściu, oznakowany.  
Personel przedszkolny, wyznaczono osoby do zadań wal-  
owniczo-gaśniczych - organizacja i nadzorowanie ewakuacji.  
Ćwiczenia ewakuacyjne - ostatnio 5 października 2021 r.

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



W dniu kontroli nie stwierdzono usterek, ani uchybień,  
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe  
budynku szkoły

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:  
ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w budynkach  
kategorii ZL III

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wnioś następujące zastrzeżenia\*~~ do  
protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez  
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego  
i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pająk

(podpis osoby kontrolującej)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 132  
im. św. Benedykta z Nursji  
ul. Bolesława Śmiałego 6  
30-398 Kraków  
tel./fax 12 267-52-33

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej Nr 132  
im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie  
Ewa Nocuń  
mgr Ewa Nocuń

(podpis osoby obecnej przy kontroli)