

ZP.271.168.2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy: postępowania pn. „*Modernizacja rowu w rejonie ul. Brzeskiej w Krakowie*” - znak sprawy:
5/VII/2022

Identyfikator postępowania: ocds- 148610-0234c701-09bf-11ed-9a86-f6f4c648a056

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), zwaną dalej „ustawą pzp”, Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jako Zamawiający, informuje, że w dniu 3.08.2022 r. wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr1:

Zgodnie z zapisami pkt 8.1.4 litera b SWZ, Zamawiający wymaga, by Wykonawca:

Dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.: minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy (kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wnosimy o wyjaśnienie:

- czy można dodać również zamiennie możliwość posiadania przez kierownika budowy (kierownika robót) uprawnień melioracyjnych (temat dotyczy modernizacji rowu melioracyjnego), ewentualnie drogowych lub mostowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający niniejszym zmienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w następujący sposób:

- w pkt. 8.1.4 b) SWZ:

Było:

b) **dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:**
dysponuje lub będzie dysponował:

1. minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy (kierownika robót), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

Jest:

b) **dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:**
dysponuje lub będzie dysponował:

1. minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy (kierownika robót), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **inżynierskiej hydrotechnicznej.**

Pytanie nr 2

W wykazie elementów rozliczeniowych – załączniku nr 1 do formularza ofertowego, wskazano:

Pkt 3.1 rozebranie przepustów śr. 50cm - 7 mb

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl

31-977 Kraków, os. Szkolne 27

www.kegw.krakow.pl

Pkt 3.2 rozebranie przepustów śr. 80cm – 16 mb

Pkt 3.3 rozebranie przepustów śr.100 cm – 54 mb

Pkt 4.3 wykonanie przepustów śr. 50 cm – 16 mb

Pkt 4.4 wykonanie przepustów śr. 100 cm – 54 mb

Wnosimy o wyjaśnienie:

a/ czy łączna długość przepustów zostaje zmniejszona o 7 mb?

b/ czy zmniejszamy przekroje rur ponieważ w pkt 4.3 jest łącznie 16 mb rur o śr. 50cm, a dodatkowo brak jest ułożenia rur śr.80 cm?

c/ czy rury z rozbiórki zostają na terenie budowy, czy mają zostać wywiezione?

W wykazie elementów brak odwozu gruzu z rur.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ad. a) Nie – łączna długość przepustów nie zostaje skrócona- omyłka zostanie poprawiona w tabeli WER łączna długość przepustów pozostaje 77 mb. (16 mb fi 80 cm i 61 mb fi 100 cm)

Ad. b) Zamawiający nie zmniejsza przekroju rur powinno być 16 m rur o średnicy 80 cm – omyłka zostanie poprawiona w tabeli WER.

Ad. c) Rury z rozbiórki (gruz) ma zostać wywieziony – Poprawka w tabeli WER (21,37 m3)

Pytanie nr 3

W wykazie elementów rozliczeniowych – załącznik nr 1 do formularza ofertowego w pkt 4.2. są wpisane nowe ścianki czołowe, natomiast w robotach rozbiórkowych nie uwzględniono pozycji – rozebranie starych murków czołowych.

Wnosimy o wyjaśnienie:

- czy stare murki mają być rozebrane, a jeżeli tak, to czy uwzględnicie Państwo również odwóz gruzu z murków?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak murki czołowe mają zostać rozebrane i gruz wywieziony – poprawka w tabeli WER (30 m3)

Pytanie nr 4

W wykazie elementów rozliczeniowych – załącznik nr 1 do formularza ofertowego, wskazano:

Pkt 3.5 – Rozbiórka nawierzchni asfaltowej

Wnosimy o wyjaśnienie:

- czy gruz z rozbiórki nawierzchni asfaltowej ma być wywieziony? – brak pozycji odwóz.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Gruz z rozbiórki asfaltu ma zostać wywieziony – poprawka w tabeli WER (23,1 m3)

W związku z powyższym Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikował zmodyfikowany załącznik nr 1 do Formularza Oferty - Wykaz elementów rozliczeniowych.

W związku z dokonaną powyżej modyfikacją SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust 3 ustawy PZP niniejszym przedłuża termin składania ofert z 16 sierpnia 2022r. godz. 10:00 na **19 sierpnia 2022r. godz. 10:00**. Równocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert z 16 sierpnia 2022r. godz. 12:00 na 19 sierpnia 2022r. godz. 12:00. Zmianie ulega również termin związania ofertą z dnia 14 września 2022r. na 17 września 2022r.

Załączniki: 1 x zmodyfikowany załącznik nr 1 do Formularza Oferty - Wykaz elementów rozliczeniowych.

DYREKTOR