

166.031.01.04.2022

Plat W



EL-KLIM s.c. K. Nędzyński, A. Turek  
30-898 Kraków ul. Potrzask 93F, tel. 662-120-108, 662-920-502

Zespół Szkół i Placówek  
pn. „Centrum dla Niewidomych  
i Słabowidzących” w Krakowie

Kraków dn 25.05.2022

Wpłynęło dnia 30.05.22

Znak sprawy ..... PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Ilość zał..... podpis .....

Miejsce zamontowania: ZSiP pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”  
Kraków ul. Tyndacka 6

Data przeglądu 25.05.2022

Zakres przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych :

- Czyszczenie filtrów
- Czyszczenie parowników
- Czyszczenie skraplaczy
- Czyszczenie klimatyzatorów
- Sprawdzenie drożności inst. Skroplin
- Kontrola parametrów pracy
- dezynfekcja parowników środkiem bakteriobójczym

OPIS:

- 1) DAIKIN FTXS25G2V1B - serwer  
Do wymiany silnika wentylatora jednostki wewnętrznej
- 2) GREE GWH12QB - pracownia biologiczna
- 3) DAIKIN FTXS42G2V1B - pracownia komputerowa
- 4) LG CA24AWV - p. 212
- 5) LG CA24AWV - p. 213

Kierownik Gospodarczy  
Roman Czort

podpis odbierającego

EL-KLIM S.C.  
Krzysztof Nędzyński, Albert Turek  
30-898 Kraków ul. Potrzask 93F  
NIP 9452069644, REGON 120346841

podpis wykonawcy