

**PROTOKÓŁ**  
z przeglądu instalacji gazowej

Adres kontroli: **Kraków, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 os. WYCIĄŻE**

Użytkownik: **ZSP 9**

**1. Szafka zaworu głównego**

Stan mocowania i stan techniczny szafki

Dobry

**2. Gazomierz**

Szczelny

**3. Instalacja** (kuchnia w użytkowaniu najemcy - kontrolę instalacji w kuchni zakończono na zaworach odcinających przed urządzeniami gazowymi)

Szczelność instalacji

Szczelna

Stan ścian i zamocowania instalacji

Dobry

Występowanie korozji na instalacji

Nie

**4. Armatura odcinająca**

Działanie zaworu głównego

Prawidłowe

Działanie zaworów przed urządzeniami

Prawidłowe

Dostępność armatury

Dobra

**5. Urządzenia gazowe**

↳ kocioł - 2 szt.

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

Szczelne

**6. Wynik kontroli**

Uwagi i zalecenia:

**POZYTYWNY**

Zastosowano urządzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Użytkownik przyjmuje do wiadomości: w dolnej części drzwi pomieszczenia, w którym jest zamontowane urządzenie gazowe muszą być otwory (min. 220 cm<sup>2</sup>). Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani umieszczać w nich przewodów spalinowych lub innych urządzeń zaburzających naturalną wentylację. Szczelne okna powinny być wyposażone w nawietrzaki.

Wykonany przegląd spełnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zmianami) i został przeprowadzony z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (IA/TG/469/95 z dnia 24.07.1995 r.) dotyczącymi wykonywania przeglądów gazowych.

Właściciel/Zarządca budynku/ Przedstawiciel użytkownika obiektu podpisując protokół przyjmuje do wiadomości powyższe uwagi. Zobowiązuje się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9  
31-998 Kraków, ul. Prawocześkiego 7  
Tel. 12 645 08 87, 660 637 402  
e-mail: zspdyktorkr@o2.pl  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9  
w Krakowie

mgr inż. Filip Jakiel  
Instalacje gazowe  
D/17/157/2021, E/18/157/2021  
tel. 502 896 438

Wykonujący kontrolę

Zarządca/przedstawiciel użytkownika obiektu

15.02

2023 r.

NR KLIENŃA:

40

### PROTOKÓŁ KONTROLI SYSTEMU DETEKCJI/POMIARU GAZÓW

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 na ul. Prawocheńskiego 7 w Krakowie

Test urządzeń przeprowadzono gazowym materiałem odniesienia atestowanym przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu lub inną jednostkę akredytowaną (na życzenie atest do wglądu w siedzibie serwisanta).



GARDAKRAKOW.PL  
500 102 527 / 662 134 207

DATA KONTROLI:

11.2023

(P) OZNACZA WYNIK POZYTYWNY, (N) OZNACZA WYNIK NEGATYWNY

SYSTEM I

TYP

NR FABRYCZNY

LOKALIZACJA

MEDIUM

PROGI/  
ZAKRESWYNIK  
KONTROLI

UWAGI:

CENTRALA I

MD-2.z

2286 4482/16

Korytarz

CH4

10/30%DGW

P

Wyliczono standard

DETEKTORY

1

DEX/F4-C

Kotłownia

CH4

10/30%DGW

P

URZĄDZENIA  
PERYFERYJNE\*

SL-21

2302 5684/2016

Korytarz

ZBK50K

4409 11 16

P

Skrzynka gazowa

FUNKCJE STEROWNICZE SYSTEMU\*

System zamyka zawór gazowy z II progą alarmowego.

OPINIA TECHNICZNA:

System sprawny metrologicznie/funkcjonalnie. Po wykonaniu serwisu system pozostawiono włączony, sprawny/z uwagami\* w trybie czuwania.

UWAGI KOŃCOWE:

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI:

LUTY 2024

\*\*Właściciel/ Zarządca budynku/ Przedstawiciel użytkownika obiektu podpisując protokół przyjmując do wiadomości powyższe Uwagi. Zobowiązuję się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

Właściciel/Zarządca budynku/  
Przedstawiciel Użytkownika Obiektu:

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9  
ul. Prawocheńskiego 7  
Kraków

SERWISANT  
Kamil Rakowski  
Specjalista d/s eksploatacji  
upr. GI6 nr 255/2022



Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9  
ul. Prawocheńskiego 7  
Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9  
ul. Prawocheńskiego 7  
Kraków

Tel. 12 645 08 87, 660 637 402

e-mail: zsp9krakow@o2.pl

Kamil Rakowski  
Specjalista d/s eksploatacji  
upr. GI6 nr 255/2022