Zespół Szkół i Placówek
pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących" w Krakowie
Wpłynęło dnia 31.05.23
Znak sprawy S.548.23
Ilość zał. — podpis

KG.0910.10.2023

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
Aliko
Pławowice 8 32-120 Nowe Brzesko

Kraków 30.05.2023

Zespół Szkół i Placówek pn
Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

Dot.: PROTOKÓŁ O STANIE KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ
I ZEWNĘTRZNEJ ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Zgodnie z zaleceniem właściciela nieruchomości wkonano sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznej instalacji Kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji zewnętrznej ogólnospławnejprzy budynku przy ul. Tynieckiej 6

1. instalacja jest szczelna i drożna i nadaje sie do dalszej eksploatacji
2. wykonano test działania Przepompownia ścieków typ Navo-II/4/6,0/B w kanalizacji ogólnospławnej działą i nadaje sie do dalszej eksploatacji
3. Wykonano test pracy zasów działą i nadaje sie do dalszej eksploatacji

Na tym opinię zakończono i podpisano

1. Użytkownik

Kierownik Gospodarczy
mgr inż. Roman Czort

2. Wykonawca

F.H.U. ALIKO Piotr Kopeć
Pławowice 8, 32-120 Nowe Brzesko
NIP: 678 307 38 33 REGON: 382 444 347
tel. 510 394 091 e-mail: fhualiko@gmail.com