

Protokół z przeglądu, konserwacji i pomiaru hydrantów nr 7/08/2023

Wystawca

Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu P.Poż. SEPOŻ Jacek Kupiec
Dworcowa 9B/18
30-556 Kraków
NIP: 679-112-00-85

Zleciendawca:

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
NIP: 676-101-37-17

Lokalizacja przeglądu/konserwacji/pomiaru:

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE nr.139 im.NIEZAPOMINAJKA
ul.GEN.JÓZEFA BEMA 21
31-517 KRAKÓW

Lp.	Numer hydrantu	Hydrant	Dysza	Ciśnienie stat. [bar]	Ciśnienie dyn. [bar]	K	Wyd. [l/s]	Data przeglądu/konserwacji/pomiaru	Data nast. przeglądu/konserwacji/pomiaru	Lokalizacja przeglądu/konserwacji/pomiaru	Opis	Spełnia?
1		DN 25	DN9	4,5	3,5	45,0	1,4	2023-08-28	2024-08-28	nr.1		Tak
2		DN 25	DN9	4,5	3,5	45,0	1,4	2023-08-28	2024-08-28	nr.2		Tak

Typ instalacji: Instalacja hydrantowa DN25/DN33/DN52

Data następnego przeglądu/konserwacji/pomiaru: 2024-08-28

Wykonał: Jacek Kupiec

Pomiar wykonano urządzeniem: Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-01 nr fabryczny 02525971C

Wnioski: Badana instalacja hydrantowa spełnia wymagania w zakresie wydajności, ciśnienia statycznego i dynamicznego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Uwagi: Badanie wykonano w oparciu o normy PN-EN 671.

Podpis osoby wykonującej pomiar:


"SEPOŻ"
Jacek Kupiec
WŁAŚCICIEL

"SEPOŻ"

ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU P.POŻ.
30-556 Kraków, ul. Dworcowa 9B/18
tel. 12 684-23-12; kom. 601 690 147
NIP 679-112-00-85 REGON 356285768

Protokół z przeglądu/konserwacji gaśnic nr 8/08/2023

Wystawca

Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu P.Poż. SEPOŻ Jacek Kupiec
Dworcowa 9B/18
30-556 Kraków
NIP: 679-112-00-85

Zlecniodawca:

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
NIP: 676-101-37-17

Lokalizacja przeglądu:

SANORZĄDOWE PRZEDSZKOLE nr.139 im.NIEZAPOMINAJKA
ul.GEN.JÓZEFA BEMA 21
31-517 KRAKÓW

Lp.	Typ gaśnicy	Ilość	Czynność wykonana	Wynik przeglądu	Uwagi
1	Gaśnica proszkowa 6 kg ABC	3	Przeгляд	Pozytywny	
2	Gaśnica gastronomiczna 2x ABF	1	Przeгляд	Pozytywny	
3	Gaśnica proszkowa 6 kg ABC	2	Naprawa i ładowanie	Pozytywny	

Przeгляд/konserwację Jacek Kupiec
wykonał:

W wyniku przeglądu i konserwacji stwierdzono:

Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości zgodnej z przepisami przeciwpożarowymi.
Rozmieszczenie, dostęp oraz oznakowanie podręcznego sprzętu gaśniczego zgodne z przepisami przeciwpożarowymi.
Gaśnice konserwowane i legalizowane są terminowo.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

Zalecenia/Uwagi:

Następny przeгляд i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego: 2024-08-28

Potwierdzam wykonanie usługi
(Data i podpis):

Podpis osoby wykonującej przeгляд:


"SEPOŻ"
Jacek Kupiec
WŁAŚCICIEL

"SEPOŻ"
ZAKŁAD KONSERWACJI I NAPRAWY SPRZĘTU P.POŻ.
30-556 Kraków, ul. Dworcowa 9B/18
tel. 12 664-23-12; kom. 601 690 147
NIP 679-112-00-85 REGON 356285768