




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAKOWIE

HK.9022.152.2023



Kraków, dnia 29.09.2023 r.

Dariusz Żebrowski

Dyrektor

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rozrywka 1,

31-419 Kraków

Dotyczy: wykonania decyzji nr 611/2023 z dnia 21.08.2023 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że przekazane w dniu 28 września 2023 r. sprawozdania nr 106597/2023 oraz 106598/2023 z przeprowadzonych badań jakości ciepłej wody użytkowej pobranej z wewnętrznej instalacji obiektu Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie nie wykazały ponadnormatywnej obecności bakterii *Legionella* sp. w badanych próbach wody. Wobec powyższego, decyzja PPIS w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2023 r. nr 611/2023 została wykonana.

Jednocześnie PPIS w Krakowie informuje, że zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 5A i 5B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), w przypadku stwierdzenia skażenia instalacji wodnej bakteriami *Legionella* sp. w stopniu wysokim, po uzyskaniu prawidłowego wyniku badania wody, kolejne badania powinny zostać wykonane dwukrotnie, w odstępach co 3 miesiące od ostatniego poboru, tj. do dnia 8 grudnia 2023 r. oraz do dnia 8 marca 2024 r. Jeżeli w tych kolejnych dwóch badaniach nie zostanie stwierdzona obecność bakterii *Legionella* sp. poniżej 100 jtk/100 ml, to następne badanie należy wykonać po upływie roku, tj. do dnia 9 września 2024 r.

Wodę należy każdorazowo pobrać z punktów czerpalnych, które zostały określone w § 4 pkt 5 ww. rozporządzenia t.j.: „miejsca pobierania do badania próbek ciepłej wody, pozwalające na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej, poza siecią wodociagową, w celu wykrywania bakterii *Legionella* sp., w budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego - są zlokalizowane w:

- 1) wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym;
- 2) punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody;
- 3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza;

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
www.gov.pl/web/psse-krakow e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl
adres skrytki ePuap: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem danych jest PSSE w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.

4) wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.” (w tym w punkcie czerpalnym, w którym stwierdzono ponadnormatywną obecność bakterii *Legionella* sp.).

Sprawozdania z badań należy przysyłać każdorazowo do PPIS w Krakowie, w formie pisemnej (listownie lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP), celem oceny jakości wody przez PPIS w Krakowie.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska

Pismo zostało wydane w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Referent sprawy: Anna Kucala, tel.: (12) 644 91 33, w. 113

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	b8d746051ffd47b3b3f7f4676ab90473	
Nazwa dokumentu	Pismo potwierdzające wykonanie decyzji.pdf	
Tytuł dokumentu	Pismo potwierdzające wykonanie decyzji	
Skrót dokumentu	645e4035a1976354a0fe873bfe6ab444d969abcaa0e823f28513521d4f66e558	
Wersja dokumentu	1.8	
Data dokumentu	2023-09-29	
Podpis	Podpisany przez	Ewa Wiercińska
	Stanowisko podpisu	Ewa Wiercińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie) PPIS
	Data podpisu	2023-09-29
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 17.5	
Data wydruku	2023-09-29	
Autor wydruku	Kucala Anna	

