



Protokół nr 48/MCOO/2023 Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinyowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością :

Szkoła Podstawowa nr 104

położonym w Krakowie przy ul/os. **Wysokie 7**

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :

ANDRZEJ SIETNER, przy współudziale DAWID SIETNER

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona kolejna niniejszego protokołu :

Część A

W wyniku kontroli stwierdza się:

I*) Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonana konstrukcja i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

II*) Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia:

Piece gazowe szt.3 oraz kratki wentylacji grawitacyjne podłączone są do drożnych przewodów kominowych i w dniu kontroli wykazały ciąg dobry przy prawidłowym dopływie powietrza do przewodów badany anemometrem skrzydełkowym.

** Właściciel/ Zarządca / Użytkownik podpisując protokół przyjmuje do wiadomości powyższą informację. Zobowiązuję się jednocześnie do realizacji zaleceń wskazanych w niniejszym protokole.

Zgodnie z art. 70. Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniechania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO : Czerwiec 2024r.

*nieodpowiednie skreślić

**Właściciel/ Zarządca obiektu/ Użytkownik

Protokół otrzymują :

Podpisy osób
uczestniczących w kontroli

OPINIODAWCA
MISTRZ KOMINIARSKI

1. Zamawiający
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 104
2. Użytkownik obiektu
im. Jana Matejki
31-819 Kraków, os. Wysokie 7
tel. 12 648 41-96

Dawid Sietner
Czelnik Kominiarski
Izba Rzem. nr 9021

ANDRZEJ SIETNER
Mistrz Kominiarski
Izba Rzem. nr 114/2007

DYREKTOR SZKOŁY
MgH
mgr Magdalena Hyla