

Kraków, dnia 01.03.2022.

OC-Q2 AM 35 2022

znak pisma

Protokół kontroli nr 35/2022.z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10 marca 2021 r.
podinspektor Gabriela Gondak - Mordwinke
(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 01.03.2022 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej
w Zespole Szkół Specjalnych ul. M. Al. Dąbrowskiego 25
30-820 Kraków
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Paweł Brzaniński

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. Paweł Brzaniński

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowe

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynki szkoły i otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

Protokoły z dnia 08.03.2021 r. - przyłączone

b/ instalacja elektryczna

Protokół nr 5/2021r. murec 2021 r. w tym ppz i ppa i ppa, du
 oraz osretlenie ewaluacyjne - pozytywny
 instalacja wodogę sie, dla eksploatacji

c/ instalacja odgromowa

Protokół nr 26/2018r. - pozytywny (instalacja po termomodernizacji)

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

Protokół nr 466/2021r. z dnia 18. 09. 2021r. - pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja stycznia 2020 - posiada ci graficzny

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

Opłaca posiadca 6 kw ABC - 5 szt.
 Protokół z przeglądu w dniu 20.09.2021 - sprawa

b/ instalacja hydrantowa

Hydranty PSZ 25 - 4 szt.
 Protokół z przeglądu w dniu 20.09.2021, badanie:
 ciśnienia, wydajności - 4 normie

Inne:

Przeinstalowany system sygnalizacji pożarowej
 (podłączenie do KIM PSP w Karcie) samoczynnie uruchomienie systemu
 (osretlenie ewaluacyjne) (komputer, b. samodzielne)

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynki wzniesionej przez zabudowę obiektu podwójnym
 kubaturze zabudowy d/2, 38 m², ppa: 1019, 19 m²
 kubaturze 4200 m³, waga: 6,7 m (11), dla kandydaci

Uwaga: Protokół podpisano. Dne dwadzieścia Kłobu
szkolone z oddziałem 7 kłobu ewaluacyjnym.
Kłobu zaproszenia ludzi - 2111, kłobu i kłobu dwa
o umiarkowanym, znaczącym i głębokim stopniu uciążliwych
umysłowego dla uciążliwych ludzi.
Protokół przedłożony jest na posiedzenie 1411. oddziału
(zakład kłobu w kłobu) w dniu 26.10.2021r.
Wzrosty i wzrost systemu. Dni obawy, obawy.
Kłobu i kłobu ewaluacyjne 5 dni 9.10.2021r.

Uwagi:

1. Walezy wykonać aktualizację instrukcji Bezpieczeństwa Pracy
do dn. 31.03.2022.
2. Walezy przeprowadzić dni ewaluacyjne do dn. 24.06.
2022r.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa paleniska.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniość następujące zastrzeżenia* do protokołu:

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

Małgorzata Góralik-Możdzińska

(podpis osoby kontrolującej)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie

Robert Szczęśliwski

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



