

Kraków, 2 marca 2022 r.

OC-02.1711.35.2022

Zalecenie pokontrolne

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.); art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869.) oraz Zarządzenia Nr 1943/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów, których właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, po przeprowadzonej w dniu 1 marca 2022 r. kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:

**w Zespole Szkół Specjalnych nr 11
na al. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków**

poleca się:

1. Uaktualnienie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”, opracowanej dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, stosownie do wymogów zawartych w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719).
Termin wykonania: 31 marca 2022 r.
2. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych osób przebywających w budynku Zespołu Szkół z określeniem czasu niezbędnego do opuszczenia obiektu oraz zasad i sposobu prowadzenia ewakuacji, z uprzednim powiadomieniem właściwej miejscowo komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o terminie przeprowadzenia ćwiczeń. Podstawa prawna: § 17 ust. 1, 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
Termin wykonania: 24 czerwca 2022 r.

Uzasadnienie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Jednocześnie przypominamy, że ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869.) nakłada na właściciela, użytkownika lub zarządcę obowiązek zapewnienia w eksploatowanym obiekcie bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, a w szczególności:

1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wykonanie powyższych zaleceń wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 oraz osób w nim przebywających. O sposobie realizacji ww. zaleceń należy powiadomić Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, powołując się na numer zaleceń, po upływie terminu określonego z zaleceń pokontrolnych. Sprawę prowadzi: podinspektor Elżbieta Góralik-Moździńska, tel. (12) 616 89 14.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Mariusz Kuczyński

Otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11
al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków,
2. a/a.

Do wiadomości:

Dyrektor Wydziału Edukacji
ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.