

Wydruk sporządzony przez: KLIMONTOWICZ-REMBIASZ BEATA [klimontowiczb]
2019-05-14 09:05:08
cab7f36e-1162-4d09-b5bb-39317a7179ca

Temat: Drukowanie mapy



Skala: 1:1000

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

KZ-02.4120.7.18.2017.KB

Kraków, dnia 31 MAR 2017

Dotyczy: wytycznych konserwatorskich dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Zakopiańskiej 99

Wydział Skarbu Miasta
UMK



*kol. B. Kucharski
Zembla
4.04.17
U*

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UMK odpowiadając na pismo nr GS-05.6840.3.1.2017 z 09.03.2017 r. (data wpływu: 13.03.2017 r.) informuje, że budynek przy ul. Zakopiańskiej 99 jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną.


Ze stanowiska konserwatorskiego, dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej elewacji budynku, w mieszkaniu nr 5 należy zachować oryginalną stolarkę okienną i balkonową, a w przypadku złego stanu dopuszczalna jest jej wymiana pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz białej kolorystyki. Należy zachować także stolarkę drzwiową z klatki schodowej do mieszkania – drewnianą, dwuskrzydłową, płycinową, w przypadku złego stanu zachowania drzwi należy odtworzyć.

Ponadto ze stanowiska konserwatorskiego wskazane jest również zachowanie oryginalnej drewnianej stolarki drzwiowej wewnętrznej, drewnianej, jednoskrzydłowej, płycinowej:

1. drzwi z przedpokoju do pokoju nr 2 (częściowo przeszklone),
2. drzwi z przedpokoju do pokoju 4.2
3. drzwi pomiędzy pokojami nr 2 i 3,
4. drzwi do wc,
5. drzwi do kuchni (częściowo przeszklone),
6. drzwi z kuchni do łazienki,
7. drzwi do spiżarki,
8. drzwi do pokoju nr 1.

MIEJSKI KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Jerzy Zbiegień



Otrzymują:
1 x Adresat
2 x aa + zał.



