



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.121.2022.PS

Kraków, dnia 22.03.2023r.

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2022r. spółki Noho Logistic Bartników sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków oraz po przeprowadzeniu postępowania z zapewnionym udziałem stron zawiadamianych o czynnościach organu przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

orzeka się, co następuje:

- I. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej studnią S1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowaną na działce nr 267/4, obr. 106 Podgórze przy ul. Bartników w Krakowie".**
- II. Określa się warunek korzystania ze środowiska w fazie eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
 - Pobór wody nie może przekraczać zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE

W dniu 28.10.2022 r. do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wpłynął wniosek spółki Noho Logistic Bartników sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej studnią S1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowaną na działce nr 267/4, obr 106 Podgórze przy ul. Bartników w Krakowie".

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 ww. rozporządzenia przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m³ na godzinę”.

Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ” uchwalonym dnia 14.09.2011r. Uchwałą Nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie oznaczonym w powyższym planie symbolem: U1 (tereny zabudowy usługowej). Analiza treści Planu prowadzi do wniosku, iż lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozostaje z nim w zgodności.

Wnioskodawca przedłożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”); mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie UUOŚ, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 UUOŚ, a także kartę informacyjną przedsięwzięcia, o której mowa w art. 62a UUOŚ. Przedłożona do akt sprawy karta informacyjna przedsięwzięcia wymagała uzupełnienia i po uzupełnieniu zawierała wszystkie dane określone w art. 62a UUOŚ i odpowiadała wymaganiom ustawy.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UUOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ, miał zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 14.12.2022r. poinformowano strony postępowania o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

W toku postępowania zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 1b i 1c UUOŚ uzyskano:

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 28.12.2022r., znak: NZ.90831.1.145.2022, ZL/2022/12/492 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 05.01.2023 r., znak: OO.4220.1.459.2022.TŚ również o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.02.2023r., znak: KR.ZZŚ.2.435.363.2.2022.BP,

w której podzielił stanowisko pozostałych organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast organ ten wydał taką opinię przy uwzględnieniu w decyzji następującego warunku:

- Pobór wody nie może przekraczać zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

W związku z powyższym w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. określając w niej jednocześnie istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b UUOŚ.

W toku postępowania stronom zapewniono również możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Do organu nie wpłynęły żadne uwagi ani też zastrzeżenia stron.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 UUOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UUOŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia, zaś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1 UUOŚ uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Mając na uwadze powyższe właściwy organ uwzględnił łącznie następujące kryteria:

1) *rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:*

- a) *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie;*

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego, umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na cele przeciwpożarowe. Wydajność eksploatacyjna ujęcia będzie wynosić 75 m³/h przy depresji eksploatacyjnej, wynoszącej 0,98m. Studnia zlokalizowana jest przy ul. Bartników w Krakowie, na działce 267/4 obr. 106 Podgórze, wykonana została dla budynku magazynowego, przeznaczonego pod wynajem. Z uwagi na to, że studnia będzie miała zastosowanie przeciwpożarowe, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną nie przewiduje się objęcia strefy poboru wody, ochroną bezpośrednią lub pośrednią. Nie wprowadza się ograniczeń w użytkowaniu terenu przyległego do studni S1, miejsce Prace przewidziane w ramach inwestycji obejmują zabudowanie studni głębinowej S1 obudową – w zabudowie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm przykrytych pokrywą betonową zaopatrzoną we właz stalowy. Dno szachtu zostanie wybetonowane. Studnia będzie zabudowana kręgami betonowymi o wym. 1,2x0,75m pokryte włazem zamykanym na kłódkę, wystające około 0,5-0,3m nad powierzchnią terenu. Obudowa studni będzie wentylowana za pomocą kominka wentylacyjnego uniemożliwiającego przedostanie się wód opadowych do wnętrza. W obudowie studni, na rurociągu tłocznym, znajdować się będzie wodomierz umożliwiający pomiar ilości wody pobranej. Rurociąg tłoczny wyposażony będzie w zawór zwrotny i zawór odcinający. Zarówno zawieszenie pompy, jak i przeprowadzenie przewodów zasilających, rurociągu tłocznego oraz rurki piezometrycznej umożliwiającej pomiary poziomu wody w studni nastąpi poprzez głowicę studni, a po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zainstalowanie w/w pompy głębinowej. Zasilanie i sterowanie pompami zlokalizowane będzie w obudowie studni w skrzynce sterowniczej CONTROLBOX. Ponadto zostanie

wykonane przyłącze energetycznego i włączenie do istniejącej sieci energetycznej na terenie ujęcia w celu poboru wody zgodnie z odrębną dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

Na terenie planowanej inwestycji oraz w obszarze jej oddziaływania nie ma innych przedsięwzięć zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, których oddziaływanie mogłoby prowadzić do skumulowania się oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi;

Przedsięwzięcie nie ma i nie będzie miało żadnego oddziaływania na szatę roślinną oraz nie będzie wymagało wycinki drzew lub jakiegokolwiek innej konieczności niszczenia szaty roślinnej czy też innej formy wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej.

- d) emisji i występowania innych uciążliwości;

W celu zmniejszenia uciążliwości dla środowiska, sprzęt do montażu kręgów betonowych minikoparką będzie w dobrym stanie technicznym (bez wycieków paliwa), który po zakończeniu pracy odprowadzony zostanie na miejsce postoju zapewniające ochronę powierzchni ziemi przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, ponadto praca minikoparki będzie krótkotrwała – około 0,5godz. Prace montażowe wykonywane będą ręcznie, w związku z tym nie wymagają specjalnych rozwiązań chroniących środowisko, ponieważ w żaden sposób nie oddziałują na środowisko naturalne. Pobór wody nie przekroczy zasobów odnawialnych, a więc stosunki wodne zostaną zachowane, nie przewiduje się ujemnego wpływu eksploatacji studni S1 na wody. W trakcie eksploatacji otworowej wód podziemnych z utworów czwartorzędowych nie będzie żadnych emisji gazów ani pyłów do atmosfery. Pobór wody za pomocą pompy nie powoduje uwalniania do powietrza szkodliwych substancji. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów i kryterium ochrony. W trakcie eksploatacji wód podziemnych praktycznie nie będą występowały źródła hałasu, ponieważ systemy pompowe napędzane będą silnikami elektrycznymi. Podstawowym rozwiązaniem chroniącym środowisko jest eksploatacja ujęcia zgodnie z jego ustalonymi parametrami eksploatacyjnymi, m. in. zgodnie z wydajnością.

- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu;

Nie stwierdza się ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.

- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie;

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia jedynymi odpadami jakie mogą powstać są elementy z osprzętu i hydrauliki np. sterownik, pompa bądź odpady z opakowań nowych

elementów do wymiany, najczęściej tektura lub tworzywa sztuczne. Przewiduje się powstawanie odpadów klasyfikowanych jako:

- 20 01 36 „zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21; 20 01 23 i 20 01 35” – ok. 0,001 Mg
- 15 01 01 „opakowania z papieru i tektury” oraz 15 01 02 „opakowania z tworzyw sztucznych” w ilości pojedynczych sztuk ok. 0,0005 Mg

g) *zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;*

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, w tym nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) *Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:*

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 267/4 obr. 106 Podgórze, przy ul. Bartników w Krakowie. Przedmiotowa działka nr 267/4 położona jest we wschodniej części Krakowa, w dzielnicy XIII Podgórze, w niedalekim sąsiedztwie drogi ekspresowej S7 oraz ul. Tadeusza Śliwiaka. Aktualnie działka jest zagospodarowana, a teren wokół budynku magazynowego jest wybetonowany. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki usługowe, budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, a także działki niezagospodarowane. Teren działki jest płaski, nie zapada wyraźnie w żadnym kierunku.

Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ” zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/315/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie oznaczonym w powyższym planie symbolem U1 (teren zabudowy usługowej). Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla obszaru „Rybitwy-Północ”. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest planowana wycinka drzew.

Ponadto uwzględniające:

a) *obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;*

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) *obszary wybrzeży i środowisko morskie;*

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wolnym od obszarów wybrzeży.

c) *obszary górskie lub leśne;*

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wolnym od obszarów górskich lub leśnych.

d) *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;*

Teren przedsięwzięcia nie będzie przebiegać przez obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych.

- e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;*

Działka nr 267/4 znajduje się poza granicami obiektów i obszarów chronionych na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. poz. 916, 1726). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 – obszar siedliskowy to wyznaczony w marcu 2011 roku obszar o nazwie Łąki Nowohuckie PLH120069, oddalony o około 3km w kierunku NNW. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę możliwych oddziaływań przedmiotowej inwestycji stwierdzono, iż jej realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczony został wyżej wymieniony obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

- f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;*

W trakcie eksploatacji otworowej wód podziemnych z utworów czwartorzędowych nie będzie żadnych emisji gazów ani pyłów do atmosfery. Pobór wody za pomocą pompy nie powoduje uwalniania do powietrza szkodliwych substancji. Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów i kryterium ochrony.

- g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;*

Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Na terenie przedsięwzięcia nie występują obiekty, tereny i obszary objęte ochroną oraz przeznaczone do objęcia ochroną w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- h) *gęstość zaludnienia;*

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynki usługowe, budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, a także działki niezagospodarowane. Obszar, na którym jest planowane przedmiotowe przedsięwzięcie jest obszarem o średniej gęstości zaludnienia.

- i) *obszary przylegające do jezior;*

Nie stwierdzono obszarów przylegających do jezior.

- j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;*

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowiskowej.

- k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;*

Przedsięwzięcie planowane jest na działce zlokalizowanej w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: JCWP Serafa, kod: PLRW2000262137749 oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd kod: PLGW2000148.

- JCWP Serafa, kod: PLRW2000262137749 jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazała zły stan wód. Jest to JCWP zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, dla której wyznaczono derogację ze względu na brak możliwości technicznych w zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań

zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 325 ustawy – Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny aby wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

- JCWPd kod: PLGW2000148, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód powierzchniową oraz jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj). Inwestycja położona jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 451 Zbiornik Bogucice, wyznaczonego Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 451 – Subzbiornika Bogucice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r. poz. 8884). Przedsięwzięcie planowane jest poza obszarem stref ochrony pośredniej ujęć oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

3) *Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:*

a) *zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;*

Przewiduje się, że zasięg oddziaływania będzie zamykał się w granicach terenu, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie.

b) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;*
Nie stwierdzono transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

c) *charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania;*

Przewiduje się, że oddziaływanie będzie nieznaczne ze względu na niewielką skalę oraz lokalny charakter przedsięwzięcia; nie stwierdza się złożoności ww. oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

d) *prawdopodobieństwa oddziaływania;*

Eksploracja studni S1 ma ograniczony lokalny zasięg oddziaływania na środowisko wód podziemnych oraz z uwagi na odnawialny charakter zasobów tych wód będzie zjawiskiem odwracalnym w każdym czasie. Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter nie będzie źródłem zagrożeń, które w sposób znaczący miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym zdrowie ludzi. Zasięg, teren oddziaływania na środowisko zamierzonego korzystania z wód – jest to obszar znajdujący się w odległości 303,55 m od studni będący promieniem leja depresji zgodnie z obliczeniami z dokumentacji hydrologicznej. W promieniu leja depresji $R = 303,55\text{m}$ przedmiotowej studni, a także w większej odległości: w promieniu 500 m od przedmiotowej studni S1 nie znajdują się czynne studnie eksploatujące wody podziemne stratygraficznie datowane na czwartorzęd, zatem studnia S1 nie będzie oddziaływała z innymi studniami. Pobór wody nie przekroczy zasobów odnawialnych, a więc stosunki wodne zostaną zachowane. W związku z powyższym, nie przewiduje się ujemnego wpływu eksploatacji studni S1 na wody.

e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;*

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji ma charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

f) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;*

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia nie ma innych przedsięwzięć, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

g) *możliwości ograniczenia oddziaływania;*

Prace związane z wykonaniem montażem obudowy studni ułożeniem kręgów betonowych będą wykonane za pomocą mini koparki. Do robót dopuszczony zostanie sprzęt technicznie sprawny ze szczelnym układem technologicznym. Prace montażowe hydrauliczne wykonane zostaną ręcznie więc nie ma konieczności stosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie o wyżej wskazanej charakterystyce nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na swój charakter i faktycznie niewielki stopień oddziaływania na komponenty środowiska. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 UUOŚ potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Treść decyzji uwzględnia opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 28.12.2022r., znak: NZ.90831.1.145.2022, ZL/2022/12/492, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 05.01.2023 r., znak:

OO.4220.1.459.2022.TŚ oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.02..2023 r., znak: KR.ZZŚ.2.435.363.2.2022.BP

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.)

Od niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł.

*Z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Mrugała
Dyrektor
Wydziału Kształtowania Środowiska
/podpisano elektronicznie/*

Otrzymują:

1.
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. WS-04 aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
4. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UOŚ.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.03.2023r. znak: WS-04.6220.121.2022.PS

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej studnią S1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowaną na działce nr 267/4, obr. 106 Podgórze przy ul. Bartników w Krakowie".

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego, umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na cele przeciwpożarowe. Wydajność eksploatacyjna ujęcia będzie wynosić 75 m³/h przy depresji eksploatacyjnej, wynoszącej 0,98m. Studnia zlokalizowana jest przy ul. Bartników w Krakowie, na działce 267/4 obr. 106 Podgórze, wykonana została dla budynku magazynowego, przeznaczonego pod wynajem. Z uwagi na to, że studnia będzie miała zastosowanie przeciwpożarowe, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną nie przewiduje się objęcia strefy poboru wody, ochroną bezpośrednią lub pośrednią. Nie wprowadza się ograniczeń w użytkowaniu terenu przyległego do studni S1, miejsce. Prace przewidziane w ramach inwestycji obejmują zabudowanie studni głębinowej S1 obudową – w zabudowie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm przykrytych pokrywą betonową zaopatrzoną we właz stalowy. Dno szachtu zostanie wybetonowane. Studnia będzie zabudowana kręgami betonowymi o wym. 1,2x0,75m pokryte włazem zamykanym na kłódkę, wystające około 0,5-0,3m nad powierzchnią terenu. Obudowa studni będzie wentylowana za pomocą kominka wentylacyjnego uniemożliwiającego przedostanie się wód opadowych do wnętrza. W obudowie studni, na rurociągu tłocznym, znajdować się będzie wodomierz umożliwiający pomiar ilości wody pobranej. Rurociąg tłoczny wyposażony jest będzie w zawór zwrotny i zawór odcinający. Zarówno zawieszenie pompy, jak i przeprowadzenie przewodów zasilających, rurociągu tłocznego oraz rurki piezometrycznej umożliwiającej pomiary poziomu wody w studni nastąpi poprzez głowicę studni, a po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zainstalowanie w/w pompy głębinowej. Zasilanie i sterowanie pompami zlokalizowane będzie w obudowie studni w skrzynce sterowniczej CONTROLBOX. Ponadto zostanie wykonane przyłącze energetycznego i włączenie do istniejącej sieci energetycznej na terenie ujęcia w celu poboru wody zgodnie z odrębną dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

*Z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Mrugała
Dyrektor
Wydziału Kształtowania Środowiska
/podpisano elektronicznie/*