obecny siłownik okna oddymiającego (do likwidacji po uruchomieniu klapy)
klapa oddymiająca
HTKSH 2x2x0,8 PH90/180
HTKSH 2x2x0,8 PH90/180
HDGs 2x1
HTKSH 2x2x0,8 PH90/180
HTKSH 3x2x0,8 PH90/180
CENTRALA ODDYMIANIA
PANEL WYNIESIONY CSP
I/O 2/2
S7/2
S6/2
S5/2
S4/2
S3/2
S2/2
S1/2
230V z RPPOŻ OBWÓD NR 3
230V z RPPOŻ OBWÓD NR 4
PO2
OD/04
HTKSHekw 1x2x0,8 PH90/180
HTKSHekw 1x2x0,8 PH90/180
S8/1
S7/1
S6/1
S5/1
S4/1
S3/1
S2/1
S1/1
PO1
OD/03
230V z RPPOŻ OBWÓD NR 2
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
HTKSHekw 1x2x0,8 PH90/180
YnTKSYekw. 1x2x0,8
UTA
230V z RPPOŻ OBWÓD NR 1
drzwi napowietrzające
OD/02
OD/01
Z1
230V z RPPOŻ OBWÓD NR 5
I/O 2/1
S1/0
S2/0
S3/0
S4/0
S1/-1
1/84 1/83 1/82 1/81 1/80 1/79 1/78
1/65 1/66 1/67 1/68 1/69 1/70 1/71 1/72 1/73 1/74 1/75 1/76 1/77
POZIOM +2
1/64 1/63 1/62 1/61 1/60 1/59
1/46 1/47 1/48 1/49 1/50 1/51 1/52 1/53 1/54 1/55 1/56 1/57 1/58
POZIOM +1
1/45 1/44 1/43 1/42 1/41 1/40 1/39 1/38 1/37 1/36 1/35 1/34
1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 1/32 1/33
POZIOM 0
1/20 1/19 1/18 1/17 1/16 1/15 1/14
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13
POZIOM -1

- Czujka optyczna dymu
- Czujka optyczno-termiczna
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- I/O Moduł wejść / wyjść
- Z1 Zasilacz pożarowy
- Przycisk oddymiania
- Sygnalizator głosowy
- UTA Urządzenie transmisji alarmów
- M Siłownik
- EZ Elektrozaczep

FAKT
ul. Kocmyrzowska 7b
31-831 Kraków
tel. fax.:
12 643-19-02
12 643-19-54
opracował:
mgr inż. Tomasz Zgała
Anna Żuk
wykonał:
-
-

inwestor:	Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
obiekt/adres:	ul. Naczelna 12, Kraków
branża: SAP	kondygnacja: -
temat:	Schemat blokowy systemu
etap: wykonawczy	data: 10.12.2020
numer rysunku: SAP-05	uwagi: -