

2.PKT 18 Wyłącznik silnikowy z co najmniej jednym stykiem pomocniczym przystosowany do montażu na szynie TH 35;o zakresie prądu nastawczego umożliwiającym współpracę z posiadanym silnikiem trójfazowym- proszę o podanie danych silnika lub więcej danych Wyłącznika aby właściwie dobrać wyłącznik.

ODP:

Silnik:

Moc 1KW

Prąd znamionowy – 3,5 A

Przykładowe parametry wyłącznika:

Stopień ochrony (IP): IP20

Czułość na zanik fazy: Tak

Budowa urządzenia: Urządzenie mocowane na stałe

Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe

Sposób wyzwalania: Magnetyczny

Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym: Nie

Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym: Nie

Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od: 2

Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do: 4

Liczba biegunów: 3

Znamionowy prąd ciągły I_n [A]: 3.0

Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 2,5

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, AC [kA]: 100

Znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW]: 0.9