

**Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego  
na roboty budowlane polegające na wymianie windy towarowej  
w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy Al. Pod Kopcem 10a  
dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" w Krakowie**

**Pytanie:**

Bardzo proszę o informację czy dopuszczą Państwo ofertę z poniższymi parametrami odbiegającymi od Państwa specyfikacji w zakresie jak poniżej:

- prędkość podnoszenia:	0,40 m/s	0,45 m/s
- kabina: nieprzelotowa o wymiarach:		
szerokość	875 mm	800 mm
głębokość	425 mm	400 mm
wysokość	800 mm	800 mm
drzwi szybowe: gilotynowe o wymiarach	875 x H800mm	800 x H800 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza inne parametry oferowanej nowej windy pod warunkiem nienaruszenia istniejącej konstrukcji szybu windowego. Zgadza się na zmianę szerokości, głębokości kabiny i otworu kabiny windy z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to prac przebudowy istniejącego szybu windowego. Na ofercie spoczywa dokładne zmierzenie parametrów istniejącego szybu windowego, aby proponowane nowe urządzenia dźwigowe mieściło się w obecnym szybie windowym bez jakiegokolwiek ingerencji konstrukcyjnej w jego konstrukcję.