



PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 12/2008

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie windy osobowo - towarowej. Znak ZP 12/2008.

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie windy osobowo – towarowej.

Treść pytania:

Z czego ma być wykonana kabina dźwigu?:

1. Panele malowane proszkowo kolor RAL7038.
2. Blacha nierdzewna.

Odpowiedź:

Kabina dźwigu winna być wykonana z blachy nierdzewnej.

Treść pytania:

Z czego mają być wykonane drzwi szybowe:

1. Z blachy malowanej proszkowo RAL 7038.
2. Z blachy nierdzewnej.

Odpowiedź:

Drzwi szybowe winny być wykonane z blachy nierdzewnej.