



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
<http://www.zol.krakow.pl>

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 12/2008

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie windy osobowo - towarowej. Znak ZP 12/2008.

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie windy osobowo – towarowej.

Treść pytania:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rysunku przekroju poprzecznego szybu dźwigu, proszę o dokładne podanie wymiarów szybu dźwigowego (jego szerokości i głębokości), a także podanie wymiarów i umiejscowienia otworów drzwi szybowych. Dotyczy przetargu na montaż dźwigu hydraulicznego szpitalnego 1600 kg.

Odpowiedź:

Szerokość szybu dźwigowego wynosi 2,48 m, jego głębokość 3,28 m. Wymiary i umiejscowienie otworów drzwi szybowych zostały podane w załączonym do specyfikacji projekcie.