

Instalacja c.t.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączy				
Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998				
Rury - Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998				
Rura stal. k= 0.15	- DN 32	Rura stalowa DN32	114	m
Kształtki - Rury stalowe średnie wg PN-H-74200:1998				
Kolano 90°	32	Kolano DN32	39	szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Mufa calowa redukcyjna	1_1/2"w - 1_1/4"w		1	szt.
Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury				
Armatura różna dowolnego producenta				
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta				
Zawór kulowy wg DIN 1988	32	Zaw. kulowy DN32	3	szt.
TOUR & ANDERSSON - zawory równoważące i regulacyjne				
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory równoważące i regulacyjne				
Zawór równoważący gwintowany STAD z odw.	25	52 151-225	1	szt.
Elementy spoza katalogów				
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów				
Odpowietrznik prosty, automatyczny z zaworem kulowym	Dn15		2	szt.
Inne - Elementy spoza katalogów				
Manometr, zakres 0-0,6MPa			2	szt.
Termometr, zakres 0-100oC			2	szt.
Pompy - Elementy spoza katalogów				
Zestaw regulacyjny nagrzewnicy TBPA-1017, dystrybutor SWEGON. Zestaw zamówić razem z centralą			1	szt.
Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji				
Katalog izolacji standardowych				
Otuliny - Katalog izolacji standardowych				
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	35 mm		114	m