

Kraków, 15.07.2009 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu „Kwartał św. Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: kompleksowa rewaloryzacja wraz z rozbudową zabudowy C”

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr1

poz 9.1 kosztorys budowlany, budynek C2 - str. 89

W obmiarze wyszczególnione są wymiary bram: B1a 18.98*5.0, B1b 2.33*14.58, B2 2.33*14.58 natomiast w projekcie jest: B1a 3.16*3.0, B1b 3.92*3.0, B2 2.70*3.0. Prosimy o wyjaśnienie, które wymiary należy przyjąć do wyceny? Jeżeli wymiary z kosztorysu są prawidłowe to gdzie tak duże bramy należy zamontować w budynku C2?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny wymiary bram podane w projekcie:

B1a: $3,16\text{m} \times 3,0\text{m} = 9,48\text{m}^2$

B1b: $3,92\text{m} \times 3,0\text{m} = 11,76\text{m}^2$

B2: $2,70\text{m} \times 3,0\text{m} = 8,10\text{m}^2$

Pytanie nr 2

W zestawieniu stolarki dla budynku C2 jest wyszczególnione okno P2 z sitodrukiem ze zdjęciem, natomiast w przedmiarze nie ma tego okna do wyceny. Prosimy o odpowiedź czy to okno wchodzi w zakres przetargu i czy należy go wycenić?

Odpowiedź:

Okno P2 wchodzi w zakres przetargu, należy je dopisać do przetargu