

obieg nr 1 - piony P3-P14
obieg nr 2 - piony P1, P2, P15-P29
włączyć do rozdzielacza
istniejący rozdzielacz
obieg nr 1
obieg nr 2
spust wody z obiegu
obieg nr 1
obieg nr 2
istniejący rozdzielacz
włączyć do rozdzielacza
spust wody z obiegu
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P27
A
B


P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P28
P29
P2
P1
246 basenownia brudownik +20°C 1117 W
243 ?azienka +24°C 289 W
230 korytarz +20°C 1132 W
244 sala chorych +24°C 1858 W
239 sala chorych +24°C 1062 W
240 sala chorych +24°C 1062 W
236 ?azienka +24°C 299 W
235 sala chorych +24°C 1858 W
202 korytarz +20°C 1858 W
231 ?azienka +24°C 363 W
232 sala chorych +24°C 1858 W
224 dy?urka piel?gniarek +20°C 642 W
225 gabinet zabiegowy +24°C 1330 W
221 sala chorych +24°C 2788 W
218 pom socjal pielegniarek +20°C 560 W
216 sala chorych +24°C 1821 W
211 sala chorych +24°C 1101 W
212 sala chorych +24°C 1062 W
208 lazieka +24°C 382 W
207 izolatka +24°C 1039 W
205 lazienka +24°C 401 W
201 komunikacja +16°C 1569 W
144 basenownia brudownik +20°C 979 W
141 ?azienka +24°C 169 W
142 sala chorych +24°C 1646 W
137 sala chorych +24°C 898 W
138 sala chorych +24°C 898 W
133 ?azienka +24°C 169 W
134 sala chorych +24°C 1646 W
128 swietlica +20°C 1128 W
124 dy?urka piel?gniarek +20°C 459 W
125 gabinet zabiegowy +24°C 1256 W
121 sala chorych +24°C 2364 W
118 pom socjal pielegniarek +20°C 531 W
116 sala chorych +24°C 1624 W
111 sala chorych +24°C 930 W
112 sala chorych +24°C 898 W
108 lazieka +24°C 346 W
107 izolatka +24°C 863 W
105 lazienka +24°C 260 W
101 komunikacja +16°C 900 W
40 basenownia, brudownik +20°C 1277 W
32 korytarz +20°C 2146 W
37 lazienka +24°C 1167 W
38 magazyn +20°C 599 W
34 sala chorych +24°C 1340 W
35 sala chorych +24°C 1189 W
29 wc +20°C 299 W
28 holl +20°C 4944 W
3 korytarz +20°C 2077 W
25 lazienka +24°C 323 W
24 sala chorych +24°C 2001 W
21 sala chorych +24°C 1194 W
22 sala chorych +24°C 1230 W
18 dyzurka pielegniarek +20°C 527 W
19 gabinet zabiegowy +24°C 1188 W
16 pom socjalne +20°C 607 W
14 sala chorych +24°C 1914 W
9 sala chorych +24°C 1240 W
10 sala chorych +24°C 1213 W
6 izolatka +24°C 2034 W
7 lazienka +24°C 379 W
1 przedsionek +16°C 3217 W
2 komunikacja +20°C 868 W
HV30-90
HV20-60
HV10-60
JAV09 05
JAV07 05
JAV13 04
JAV13 05
REGUL-ETN 0
V-EXAKT-ETN
STAP 10-60
STAD D1/2

Firma Projektowo-Usługowa PROJEKT EXTREME

30-011 KRAKÓW UL. WROCŁAWSKA 52C/3

INWESTOR: Zakład Opiekuńczo Leczniczy Kraków ul.Wielicka 267

OBIEKT: Budynek nr 2 ZOL Kraków ul.Wielicka 267 dz. 114/12 obr.59

TEMAT: Przebudowa wraz z rozbudową budynku nr 2 ZOL Kraków ul.Wielicka 267 dz. 114/12 obr.59
projekt architektoniczno-budowlany - zmiany nieistotne

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Król
NR UPR. MAP/0254/POOS/06

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Przemysław Kozłowski
NR UPR. MAP/0134/POOS/04

PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:
Rozwinięcie instalacji CO

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: maj'2009
SKALA:

RYS. NR: 05

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE ZMIAN, SKREŚLEŃ I.T.P ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE