

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU ARCH.- BUDOWLANEGO :

„PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO
DECYZJĄ PREZYDENTA KRAKOWA NR 2000/4 Z DNIA 27.12.2004
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU NR 2 ZAŁADU
OPIEKUŃCZO- LECZNICZGO , KRAKOW, WIELICKA 267 DZ.114/12 OB.59”
MIASTA KRAKOWA
DZIAŁ ARCHITEKTURY
KRAKÓW
Kierownik Posażowania Administracyjnych 1
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

Inwestor :
Z-D Opiekuńczo-Leczniczy Kraków ul. Wielicka 267 dz. 114/12

Jednostka Projektowania :
A-Z Projekt ul Meiselsa 8/5 31-063 Kraków

BRANŻA
TECHNOLOGIA

Projektant

Mgr inż. Arch. Marek Obtułowicz

Proj. Branż. Technologicznej
M. Obtułowicz
arch. Marek Obtułowicz

Kraków . 07. 2007.

SPIS TREŚCI:

I. Opis

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawy opracowania
3. Struktura funkcjonalna obiektu
4. Program funkcjonalny
5. Wymagania BHP
6. Utrzymanie czystości
7. Odpady
8. Wytyczne branżowe
9. Zestawienie wyposażenia

II. Rysunki:

- | | | |
|-----|---|---------|
| T1. | Rzut piwnic – rozmieszczenie wyposażenia | 1 : 100 |
| T2. | Rzut parteru – rozmieszczenie wyposażenia | 1 : 100 |
| T3. | Rzut I piętra – rozmieszczenie wyposażenia | 1 : 100 |
| T4. | Rzut II piętra – rozmieszczenie wyposażenia | 1 : 100 |

OPIS TECHNICZNY

**P.B. Technologii przebudowy z rozbudową budynku nr. 2
ZOL Kraków, ul. Wielicka 267**

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy na etapie PB w istniejącym i funkcjonującym obiekcie. Obiekt samodzielny, podpiwniczony częściowo, III kondygnacyjny jest powiązany komunikacyjnie (przewiązka) z innymi pawilonami DPS. Projekt przewiduje adaptację obiektu istniejącego, która obejmuje nowy układ funkcjonalny pomieszczeń.

Dostosowanie do norm funkcjonalnych i powierzchniowych jest uzależnione istniejącymi warunkami budowlano – technicznymi.

Opracowanie technologiczne obejmuje układ funkcjonalny, dobór i rozmieszczenie wyposażenia oraz wytyczne instalacyjne dla branż.

2. Podstawy opracowania :

- projekt architektoniczny, założenia i wytyczne Inwestora
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 213, poz. 1568)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dn. 07.07.94r. Prawo Budowlane art.5 (Dz. U. Nr. 89/94) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/1997 poz. 844) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 169/2003 poz.1650)
- dane techniczne maszyn i urządzeń

3. Struktura funkcjonalna obiektu

Projekt zakłada segregację ruchu pacjentów, materiałów i personelu zgodnie z przepisami.

Poziom piwnic :

- pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz zaplecze socjalno-szatniowe personelu(szatnia kobiet, szatnia mężczyzn z własnymi węzłami sanitarnymi, pom. socjalne personelu)

Poziom parteru:

- hall wejściowy
- pom. informacji, recepcja
- 4 x pokój łóżkowy 1 osobowy
- 7 x pokój łóżkowy 2 osobowy
- węzły sanitarne pensjonariuszy
- WC personelu, WC odwiedzających
- izolatka z własnym węzłem sanitarnym
- dyżurka pielęgniarska
- gabinet zabiegowy
- pom. socjalne personelu

- pom. brudownika z przedsionkiem
- łazienka pensjonariuszy
- kuchenka oddziałowa (piętrowa), zmywalnia naczyń
- magazyny : gospodarczy, pościeli, medyczny
- podręczna pralnia
- pom. „pro morte”

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
Referat Postępowań Administracyjnych 1
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

Poziom I piętra :

- świetlica (pom. pobytu dziennego)
- 18 x pokój łóżkowy 1 osobowy
- 3 x pokój łóżkowy 2 osobowy
- 1 x pokój łóżkowy 4 osobowy
- węzły sanitarne pensjonariuszy
- WC personelu, WC odwiedzających
- izolatka z własnym węzłem sanitarnym
- dyżurka pielęgniarska
- gabinet zabiegowy
- pom. socjalne personelu
- pom. brudownika z przedsionkiem
- łazienka pensjonariuszy
- kuchenka oddziałowa (piętrowa), zmywalnia naczyń
- magazyny : gospodarczy, pościeli, medyczny

Poziom II piętra :

- 18 x pokój łóżkowy 1 osobowy
- 3 x pokój łóżkowy 2 osobowy
- 1 x pokój łóżkowy 4 osobowy
- węzły sanitarne pensjonariuszy
- WC personelu, WC odwiedzających
- izolatka z własnym węzłem sanitarnym
- dyżurka pielęgniarska
- gabinet zabiegowy
- pom. socjalne personelu
- pom. brudownika z przedsionkiem
- łazienka pensjonariuszy
- kuchenka oddziałowa (piętrowa), zmywalnia naczyń
- magazyny : gospodarczy, pościeli, medyczny

4. Program funkcjonalny

Zespół zorganizowany jest dla przyjęć i pobytu planowanego, niewymagającego pomocy doraźnej. Projekt zakłada segregację ruchu pacjentów, materiałów i personelu zgodnie z przepisami.

ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY

Część łóżkowa obejmuje pokoje pacjentów rozmieszczone na trzech kondygnacjach :

- parter : 18 osób
- I piętro : 28 osób
- II piętro : 28 osób
- węzły sanitarne o standardzie dla osób niepełnosprawnych wyposażonego w : ustęp, umywalkę i natrysk
- izolatka (1 osobowa) z przedsionkiem i węzłem sanitarnym o standardzie dla osób niepełnosprawnych wyposażonego w ustęp, umywalkę i natrysk i dezynfektor basenów

Pacjenci przebywają na terenie oddziału w ubraniach szpitalnych zgodnie z procedurą szpitala (w pokojach łóżkowych przewidziano szafki ubraniowe)

Zespół pom. towarzyszących : punkt pielęgniarstwa , pok. lekarzy, pok. pielęgniarek, kuchnia oddziałowa z oddzielną zmywalnią, aneks socjalny, brudownik, pom. porządkowe, WC personelu, łazienka pacjentów, magazyny

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI

DZIAŁ BADAŃ I ZABIEGÓW

- na każdej kondygnacji przewidziano obok dyżurki pielęgniarstwa pokój badań/zabiegowy. W strefie zabiegowej nie przewiduje się sterylizacji narzędzi i sprzętu. Zespół bazuje na dostarczonych z zewnątrz jałowych pakietach. W użyciu jest też sprzęt jednorazowego użycia.

STREFA GASTRONOMICZNA

Pacjenci stacjonarni konsumują posiłki wydawane z kuchni oddziałowej w swoich pokojach. Przewiduje się obsługę ok. 74 pensjonariuszy posiłkami cateringowymi. Dla pacjentów posiłki będą dystrybuowane na oddziały w zamykanych termoizolacyjnych pojemnikach i termosach dowożonych z zewnątrz. Termosy i pojemniki będą ekspediovane sukcesywnie na oddziały do kuchni oddziałowych dźwigiem i tam rozpakowane. Posiłki będą wydawane w systemie bimarowym bezpośrednio dla każdego pacjenta. Termosy i pojemniki będą ewakuowane dźwigiem na poziom parteru i zwracane po każdym posiłku do firmy cateringowej. Naczynia stołowe będą myte i wyparzane w zmywalni piętrowej w zmywarce do naczyń.

STREFA ZAPLECZA SOCJALNEGO PERSONELU

W poziomie piwnic znajduje się zespół szatniowy dla personelu osobno dla mężczyzn i kobiet. Personel biurowy i lekarski przebiera się w ubrania robocze w swoich pokojach. Przewiduje się pracę 3 zmianową z dyżurami całodobowymi.

Personel	Ilość osób
Mężczyźni	5 osób
Kobiety	37 osób

KOMUNIKACJA

Ogólna :

obiekt posiada wejścia :

- główne (personel, odwiedzający)
- wyjście do ogrodu
- wyjścia ewakuacyjne

Wewnętrzna :

Obiekt jest wyposażony w dwa pionowe komunikacyjne składające się z dźwigu szpitalnego i klatki schodowej oraz oddzielnej klatki schodowej, ewakuacyjnej.

Projekt zakłada segregację ruchu pacjentów, materiałów i personelu zgodnie z przepisami.

5. Wymagania BHP

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być stosowane zgodnie z przepisami.

- W pomieszczeniach w których nie da się zapewnić oświetlenia światłem dziennym stałych stanowisk pracy, niezbędne jest uzyskanie odstępstwa od oświetlenia światłem dziennym stałych stanowisk pracy.
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atest PZH.
- niezbędne jest wyposażenie pracowników we właściwą odzież ochronną. Wymagana jest odzież ochronna w jasnym kolorze, obuwiu roboczym, fartuchu ochronnym i nakryciu głowy codziennie zmieniana.
- każdy pracownik winien posiadać aktualną książeczkę zdrowia
- należy przeprowadzić szkolenie BHP dotyczące miejsc pracy z urządzeniami technicznymi
- pracownicy powinni przechodzić okresowe badania lekarskie - zgodnie z przepisami określonymi przez służbę zdrowia,

- Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie zbiorniczków z mydłem w płynie ręczników jednorazowych oraz zamykanych pojemników na zużyte ręczniki.

URZĄD MIASTKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
Referat Postępowania Administracyjnych I
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

6. Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości w obiekcie przewiduje się : mycie sprzętem ręcznym
Sprzątanie pomieszczeń będzie wykonywane drobnym sprzętem specjalistycznym po zakończeniu pracy.
Przewidziano wydzielone pomieszczenia porządkowe dla celów utrzymania czystości

7. Odpady

Odpady z materiałów jednorazowego użytku, brudna pościel będą zbierane do pojemników wyposażonych w jednorazowe worki foliowe, lub bezpośrednio do worków foliowych jednorazowego użytku i po napełnieniu, składowane w szczelnych pojemnikach umieszczonych w pom. brudownika opróżnianego minimum raz na dobę.

- Gromadzenie odpadków komunalnych w obiekcie – do koszy na śmieci wyposażonych w jednorazowe worki foliowe, a następnie składowanie w kontenerze na śmieci na zewnątrz budynku
- Usuwanie odpadków komunalnych i pokonsumpcyjnych – wywożenie na wysypisko śmieci, do miejsc utylizacji odpadków wg. zawartych stosownych umów z odbiorcami

8. Wytyczne branżowe

Wytyczne funkcjonalne oraz dane dla branż wynikające z rozwiązań i potrzeb technologicznych podano w formie graficznej na rysunkach.

Projekt przewiduje adaptację obiektu istniejącego, która obejmuje nowy układ funkcjonalny pomieszczeń.

Dostosowanie do norm funkcjonalnych i powierzchniowych jest uzależnione istniejącymi warunkami budowlano – technicznymi

Projekt przewiduje remont obiektu w zakresie :

- budowlanym : wyburzenia i domurowania istniejących ścianek, zerwanie starych płytek ceramicznych na posadzce i ścianach i założenie nowych posadzek (ceramiczne, antystatyczne i wykładzina) i wykończenie ścian, udroźnienie lub wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej, konserwacja lub wymiana istniejących okien i drzwi
- instalacji sanitarnych : wymiana instalacji wewnętrznych i armatury, nowe usytuowanie podejść i wypustów, kratki ściekowe
- instalacji wentylacji mechanicznej : wykonanie wg. projektu nowej
- instalacji elektroenergetycznych : wymiana przewodów, nowe podejścia, dostosowanie instalacji do aktualnych norm PN

8.1 Wytyczne budowlane i wykończenia wnętrz

- a) We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację grawitacyjną lub mechaniczną o przekrojach kanałów zapewniających wymianę powietrza wg. wymogów PN.
 - b) Okna powinny otwierać się z poziomu posadzki, wyposażone w górne nawietrzaki. Drzwi z samozamykaczami.
- Szerokość drzwi, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łózkach, powinna wynosić co najmniej 1,1 m.

- c) Pomieszczenia zespołu wykonane w technologii np. STG (pod płytki ceramiczne) lub wg. proj. arch.
- d) Pomieszczenia zabiegowe bez parapetów podokiennych, w pozostałych pomieszczeniach parapety podokienne powinny wystawać nie więcej niż 3 cm poza wykończony mur podokienny.
- e) Piony i przewody inst. wody, kanalizacji, went. mech, co – kryte, w budowlach lokalnie (np. STG)
- f) Narożniki ścian przy głównych ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami kątownikiem AL. 40x40x3 o h = 200 cm, a w korytarzach i pokojach chorych przewidzieć odboje
- g) W zakresie wykończenia wnętrz:
Posadzki - (szczegółowe zestawienia posadzek wg. PB architektury)

- w pom. komunikacji, poczekalni, węzłów sanitarnych, w brudowniku, kuchni oddziałowej – płytki ceramiczne, twarde, łatwowymywalne, antypoślizgowe, odporne na środki dezynfekujące i czyszczące
- w pom. biurowych - dyżurki, gabinety lekarskie – PCV lub wykładzina

Ściany i sufity:

- Ściany pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i technicznych winny być zmywalne do wysokości 2,05 m.
- W pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, ściany na całej wysokości będą wyłożone materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.
- Ściany przy umywalkach i zlewozmywakach będą pokryte do wysokości co najmniej 1,6 m i szerokości co najmniej 0,6 m poza obrys urządzenia materiałami ceramicznymi.

8.2 Woda do celów technologicznych

- Woda winna posiadać parametry wody pitnej wg. PN (woda zdatna do picia wg. parametrów określonych w odrębnych przepisach)
- Wszystkie gabinety badań i pokoje zabiegowe będą wyposażone w umywalki.
- Pokoje zabiegowe oraz pomieszczenia, w których przewiduje się udzielanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalk, będą wyposażone w zlew co najmniej jednokomorowy.

- Podłączenie przyborów – przez zawory kątowe, zamykające umieszczone pod przyborami
- Przewiduje się umywalki porcelanowe zwykłe – z baterią stojącą i umywalki porcelanowe szpitalne – z baterią łokciową uszczelnione silikonem do ściany
- Wszystkie gabinety badań i pokoje zabiegowe będą wyposażone w umywalki
- Przewody doprowadzające wodę do urządzeń należy wyposażyć w zawory odcinające
- Przy kratkach ściekowych – zawory zw ze złączką do węża.
- Przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty.

URZĘDNIK MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
Budynek Biurowy Administracyjnych
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

8.3 Instalacja kanalizacji

- Kratki ściekowe : ϕ 50 mm (węzły sanitarne)
Do kratek wykształcić lokalne spadki płaszczyzn posadzki wg. proj. arch.
- W pom. porządkowych Hzlewu = 50 cm, Hbaterii = 110 cm
- Miski ustępowe wieszane (system Geberit) z wyjątkiem WC dla personelu i miski w pom. brudownika, którą należy zamontować na cokole h=20 cm
- w pomieszczeniach leczniczych "czystych" i laboratoriach nie należy projektować rewizji na przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne prowadzić w bruzdach lub obudowie.

8.4 Gaz dla celów technologicznych – nie przewiduje się

8.5 Gazy medyczne – poza zakresem niniejszej technologii

Gazy medyczne będą stosowane wg. wytycznych Inwestora.

8.6 Instalacja C.O.

Temperatury pomieszczeń wg. PN-82/B-02402 „Temperatury pom. ogrzewanych w budynkach”

- System grzania winien być zsynchronizowany z systemem wentylacji mechanicznej
- Zastosowane grzejniki winny być gładkie i łatwe w utrzymaniu czystości np. płytowe (odsadzone od ściany o 6 cm w celu umożliwienia mycia)
- Grzejniki będą mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie bliżej niż 0,10 m od lica ściany wykończonej.

- sale zabiegowe, gab. lekarza	125°C
- dyżurki, laboratoria	120°C
- komunikacja	120°C
- węzły sanitarne z natryskami	125°C
- WC	120°C

8.7 Instalacja wentylacji mechanicznej /WM/

- we wszystkich pomieszczeniach przewiduje się wentylację grawitacyjną lub mechaniczną o przekrojach kanałów zapewniającą wymianę powietrza wg. wymogów PN.
- Wszystkie pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej będą mieć zapewnioną co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę.
- W pomieszczeniach, w których konieczna jest zwiększona wymiana powietrza przekraczająca 2-krotną wymianę na godzinę, będzie zainstalowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wyiewna :
 - brudownik, kuchenka oddziałowa

✓

- b) w pom. bez okien przewiduje się wentylację grawitacyjną ze wspomaganie lokalnymi wentylatorami kanałowymi (np. EDM w WC) załączanymi przez zapalenie światła w pom.
- Wentylacja mechaniczna będzie podlegać okresowemu czyszczeniu.

8.8 Instalacje elektroenergetyczne

W obiekcie przewiduje się następujące instalacje wewnętrzne:

- oświetlenie ogólne i miejscowe nierezewowane
- oświetlenie ogólne i miejscowe rezerwowane
- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne rezerwowane
- siły, grzejnictwa i aparatury elektromedycznej
- ochrony przed porażeniem
- teletechnicznej
- instal. lamp bakteriobójczych
- instal. dzwinkowa przy drzwiach zewnętrznych (domofon)
- instal. sygnalizacji p.poż
- instal. przyzywowa
- instal. światła nocnego
- instal. wewnętrzna TV do każdego pok. łóżkowego – możliwość zamontowania monitora TV na wsporniku ściennym

Moc zainstalowanych odbiorników technologicznych wynosi: wg. zestawienia
Współczynnik jednoczesności pracy urządzeń : 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy.

Pomieszczenia III kategorii niebezpieczeństwa pożarowego
Klasa B odporności ogniowej

- oświetlenie ogólne pomieszczeń i komunikacji, sztuczne w oprawach o natężeniu (wg. PN-84/E-02033)
- oświetlenie ogólne pomieszczeń badań, sal zabiegowych sztuczne w oprawach nie zniekształcających kolorów skóry i warg pacjentów o natężeniu :
 - 500 lx – pom. zabiegowe, badań
 - 300 lx - oświetlenie miejscowe
- ochrona przed porażeniem : porażenie prądem el. pacjentów i personelu, w trakcie wykonywania czynności na stanowiskach leczniczych, może nastąpić w przypadku bezpośredniego dotknięcia dwóch przedmiotów metalowych o różnych potencjałach pochodzących z napięcia w sieci zasilającej, lub napięcia powstałego na skutek indukcji w pętach utworzonych przez przewody ochronne. Do tych przedmiotów zalicza się przewodzące części aparatury elektromedycznej oraz elementy metalowe wyposażenia (mocowane do ścian) i instalacji (baterie, przewody wod-kan)
- Rezerwowymi źródłami zaopatrzenia zakładu opieki zamkniętej będzie:
 - dla zasilania w energię elektryczną – agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej szpitala, a także zasilacze bezprzerwowe (UPS) z odpowiednim podtrzymaniem zasilania i ewentualnie baterie akumulatorów.
- Podstawowymi źródłami zaopatrzenia w wodę i nośniki energetyczne będzie miejscowa sieć uzbrojenia komunalnego i energetyki.
- Rezerwowymi źródłami zaopatrzenia zakładu opieki zamkniętej będzie:
 - dla zaopatrywania w wodę:
 - a) własne ujęcie ze studni głębinowej zapewniające ciągłą dostawę wody,

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
Referat Posępowości Administracyjnych I
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

b) przepływowy zbiornik retencyjny o co najmniej 1-dobowym zapasie wody;

- dla zaopatrzenia w ciepło - własna kotłownia zaspakajająca wszystkie potrzeby ciepłe obiektu,

- dla zasilania w energię elektryczną – agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy odpowiednim podtrzymaniem zasilania i ewentualnie baterie akumulatorów

URZĄD MIASTA KRAKOWA
DEPARTAMENT EKSTERY
URZĘDNIK
Referat Powierzonej Administracji
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

- Instalacje będą podtynkowe lub wtynkowe
- Instalacje elektryczne będą w całości instalacjami krytymi
- lampy bakteriobójcze – zasilanie z obwodów oświetlenia ogólnego, zasilanie h=220 cm, wyłącznik h=140 cm,
- młynek podzlewozmywakowy (kuchenka oddz.) – zasilanie gniazdkiem h=30 cm z wyłącznikiem ściennym h=140 cm lub „dzwonkowym” umieszczonym na zlewozmywaku
- wyłączniki h=140 cm, gniazda wtykowe h=110 cm (na korytarzach h=30 cm), gniazda wtykowe w pom. zabiegowych h=160 cm,
- instal. światła nocnego (wszystkie pok. łóżkowe) - plafoniera h=30 cm koło drzwi załączana po zgaszeniu oświetlenia ogólnego
- instalacja przyzywowa – przy każdym łóżku i w kabinach natryskowych – wyłączniki z instal. akustyczną i optyczną w dyżurce pielęgniarskiej

8.9 Ochrona przeciwpożarowa

Obiekt należy zaopatrzyć w odpowiednią liczbę środków do zabezpieczania przed pożarem (gaśnice, koce i inny sprzęt przeciwpożarowy) według ogólnych przepisów obowiązujących dla tego typu obiektów.

Elementy wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów w zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej.

Należy zaopatrzyć go także w :

- oświetlenie ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacji.
- instalację alarmu pożarowego,
- czujniki dymu i wzrostu temperatury,

Prof. dr inż. Technologia
M. Osłuszyński
arch. Marek Osłuszyński

	Producent (Dystrybutor) Typ	Ilość szt	Wymiary gabarytowe dł x szer x wys. mm	Zasilanie
	3	4	5	6

PIWNICE

ł stojącą	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
talowa	Sum 410	37	400x500x1800	-

	Rynek handl.	1	2000x800x450	
--	--------------	---	--------------	--

ł stojącą	Rynek handl.	4		zw, cw, odpływ
	Rynek handl.	3		Standard
	Rynek handl.	1		Standard
	Rynek handl.	4		Standard
	Instal. sanit.	1		Standard
	Instal. sanit.	1		Standard

ł stojącą	Rynek handl.	4		zw, cw, odpływ
	DM 3235	1	1000x600x850	zw, cw, odpływ
	Rynek handl.	1	1500x600x850	
kg	Rynek handl.		600x600x850	2,5 kW/230 V - 2 zw 1/2"
	RMC	1	1100x500x2000	
	Instal. sanit.	1		Standard
	Instal. sanit.	1		Standard

UJĘDZIELNICTWA KRAKOWA
 ZBIORNIKOWA
 30-081 Kraków Rynek Piwnic 1
 30-081 Kraków Rynek Piwnic 1

1	2	3	4	5	6
P9. Szatnia męczyzn					
1	Szafka podwójna szatniowa, 2-działowa, metalowa	Sum 410	5	400x500x1800	-
P8. Węzeł sanitarny					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
	Pisuar	Rynek handl.	1		Standard
	Miska natryskowa	Rynek handl.	1		Standard
	Kurek ze złączką do węża	Instal. sanit.	1		Standard
	Wpust podłogowy (kratka ściekowa)	Instal. sanit.	1		Standard
P6. Pom. socjalne personelu					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafka kuchenna z wbudowanym zlewem 2-komor.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafka kuchenna stojąca	Rynek handl.	1	400x600x850	zw, cw, odpływ
3	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
4	Chłodziarka domowa	Rynek handl.	1	600x600x850	0,2 kW/230 V
5	Kuchenska mikrofalowa	Rynek handl.	1	400x300x250	2,5 kW/230 V
6	Stół	Rynek handl.	2		-
7	Krzesło	Rynek handl.	8		-

PARTER

O6. Izolatka z przedsionkiem

U	Umywalka porcelanowa, półokrągła – w przedsionku	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	1	2190x965x550-825	-
2	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	1	430x450x850	-
3	Lampa bakterioobójcza, ścienna	Cezal Vs 320	1	982x316x120	0,2 kW/220 V

O7. Węzeł sanitarny, przy izolatce

U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
	Natrysk posadzkowy	Rynek handl.	1		Standard
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-

Biuro Architektury i Urbanistyki
KRAKÓW
Referat Postępowań Administracyjnych 1
30-533 Kraków Rynek Podgórski 1

1	2	3	4	5	6
1	Młynia (dezynfektor) basenów (poj. 1 basen lub 2 kaczki)	Sirius KEN 731	1	450x555x850+300	6,9 kW/400 V + cw 1/2", zw 1/2", odpływ φ 110
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-
0.23 Zmywalnia naczyń, kuchenka oddziałowa					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	2		zw, cw, odpływ
1	Pojemnik na odpadki		1	śr. 445, h=650	-
2	Stół ze zlewem 2-komorowym, bez półki, z baterią ze spryskiwaczem	OP 0152 + OP 1507	1	1500x600x850	zw, cw, odpływ
3	Młynek do odpadków, podzlewozmywakowy, włączany elektrycznie 0,7 KM I	ISE Mod. 75	1	śr. 320, h=350	0,7 kW/230 V
4	Zmywarka do naczyń na podstawie z funkcją wyparzania, max cykl 3 min	ZK-05.5	1	600x600x1400	6,4 kW/400 V + zw 3/4"
5	Stół do pracy, z bl. nierdz.	OP 0015	1	600x600x850	-
6	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	OP 0213	1	900x700x2000	-
7	Stół ze zlewem 2-komorowym, bez półki	OP 0152 + OP 1507	1	1500x600x850	zw, cw, odpływ
8	Kuchnia 4-plytk. bez piekarnika, na szafce	Rynek handl.	1	600x600x850	5,3 kW/400V
9	Okap wentylacyjny przyścienny z łapaczami tłuszczu, otwór zalecany fi 150 mm	OP 0503	1	800x800x500	El.wg went.mech
10	Chłodziarka domowa	Polar	1	600x600x850	0,2 kW/230 V
11	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
08., 09., 0.21., 0.22., 0.34., 0.35. Pom. 1 łózkowy – 6 pokoji					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	1	1200x600x1800	-
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	1	2190x965x550-825	30-503
3	Szafka przyłózkowa	Famed SP-01.0	1	430x450x850	
0.8, 0.14, 0.24, 0.17, 0.20, 0.33, 0.36 Pom. 2 łózkowy – 7 pokoji					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	2	1200x600x1800	
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	2	2190x965x550-825	
3	Szafka przyłózkowa	Famed SP-01.0	2	430x450x850	

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I PLANISTYKI
Referat Projektów Administracyjnych I
Kraków, Rynek Podgórski 1

1	2	3	4	5	6
O16.. Pom. socjalne pielegniarek					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafka kuchenna z wbudowanym zlewem 2-komor.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafka kuchenna stojąca	Rynek handl.	1	400x600x850	zw, cw, odpływ
3	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
4	Chłodziarka domowa	Rynek handl.	1	600x600x850	0,2 kW/230 V
O18.. Dyżurka pielegniarek					
1	Komputer (zestaw)	Rynek handl.	1		0,4 kW/230 V
O.19. Pok. badań/zabiegowy					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Zlewozmywak z bl. nierdz. 1 komor. na szafce kuch.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafa lekarska, dwudrzwiowa	Cezar SP-3	1	938x500x1785	-
3	Krzeseł szpitalne	Cezar	1		-
4	Kozetka lekarska	Famed WG-05.0	1	2000x650x600	-
5	Stolik zabiegowy, jezdny	Famed WG-02.2	1	750x450x860	
6	Lampa lekarska	Cezar Ajutor	1	śr. 400, h=1700	0,2 kW/220 V
7	Fotel jezdny do biurka	Rynek handl.	1		
8	Biurko lekarskie	Famed DM-2	1	1105x600x780	-
9	Negatoskop ścienny, 1 klatkowy		1	600x600x100	0,2 kW/230 V
10	Parawan szpitalny		1		-
O.37 Łazienka					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
	Wanna wózek	Rynek handl.	1	2000x700x700	Standard
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-
O.40. Pom. brudownika z przedśionkiem					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Regał magazynowy, malowany proszkowo	RMC	1	600x600x2000	
2	Miska ustępowa na cokole h=20 cm	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
3	Myjnia (dezynfektor)	DEKO 190 E		600x630x1290	90 kW/400 V + cw 1/2, zw 1/2, odpływ 110

1	2	3	4	5	6
4	Basen do mycia, gł.komory 400 mm, bez półki z baterią ze spryskiwaczem	OP 0116 + OP 1507	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
5	Stół do pracy, z bl. nierdz.	OP 0015	2	1300x600x850	-
O.39. Pom. pro morte					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
	Kurek ze złączką do węża	Instal. sanit.	1		Standard
	Wpust podłogowy (kratka ściekowa)	Instal. sanit.	1		Standard
O31. Informacja/pom. socjalne					
1	Umywalka porcelanowa, okrągła z baterią stojącą wpuszczoną w blat szafki kuchennej	Rynek handl.	1	600x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafka kuchenna z wbudowanym zlewem 1-komor.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
3	Chłodziarka domowa	Rynek handl.	1	600x600x850	0,2 kW/230 V
4	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
5	Szafka kuchenna stojąca	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
6	Komputer (zestaw)	Rynek handl.	1		0,4 kW/230 V
O.12. WC personelu					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
S	Suszarka el. do rąk	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
O.13., O.25, O.29 Wezeł sanitarny pacjentów					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
	Natrysk posadzkowy	Rynek handl.	1		Standard
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-
PIĘTRO I					
1.6, 1.7 Izolatka z przedścionkiem					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła – w przedścionku	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	1	2190x965x550-825	
2	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	1	430x450x850	
3	Lampa bakterioobójcza, ścienna	Cezal Vs 320	1	982x316x120	0,2 kW/220 V

URZĄD MIASTO KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
KRAKOWA
Referat Podstawy Administracyjnych i
80-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

1	2	3	4	5	6
1.8 Wezeł sanitarny, przy izolacie					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
	Natrysk posadzkowy	Rynek handl.	1		Standard
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-
1	Myjnia (dezynfektor) basenów (poj. 1 basen lub 2 kaczki)	Sirius KEN 731	1	450x555x850+300	6,9 kW/400 V + cw 1/2", zw 1/2", odpływ ø 110
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-
1.11, 1.12, 1.37, 1.38, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.31, 1.32, 1.35, 1.36, 1.39, 1.40 Pom. 1 łózkowy – 18 pokoji					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	1	1200x600x1800	-
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	1	2190x965x550-825	-
3	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	1	430x450x850	-
1.16, 1.34 1.42 Pom. 2 łózkowy – 3 pokoje					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	2	1200x600x1800	-
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	2	2190x965x550-825	-
3	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	2	430x450x850	-
1.21 Pom. 4 łózkowy – 1 pokój					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	4	1200x600x1800	-
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	4	2190x965x550-825	-
3	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	4	430x450x850	-
1.18 Pom. socjalne pielęgniarek					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafka kuchenna z wbudowanym zlewem 2-komor.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafka kuchenna stojąca	Rynek handl.	1	400x600x850	zw, cw, odpływ
3	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
4	Chłodziarka domowa	Rynek handl.	1	600x600x850	0,28 kW/230 V
1.24 Dyżurka pielęgniarek					
1	Komputer (zestaw)	Rynek handl.	1		0,4 kW/230 V

1	2	3	4	5	6
1.25 Pok. badań/zabiegowy					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Zlewozmywak z bl. nierdz. 1 komor. na szafce kuch.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafa lekarska, dwudrzwiowa	Cezar SP-3	1	938x500x1785	-
3	Krzesło szpitalne	Cezal	1		-
4	Kozetka lekarska	Famed WG-05.0	1	2000x650x600	-
5	Stolik zabiegowy, jezdny	Famed WG-02.2	1	750x450x860	
6	Lampa lekarska	Cezal Ajutor	1	śr. 400, h=1700	0,2 kW/220 V
7	Fotel jezdny do biurka	Rynek handl.	1		
8	Biurko lekarskie	Famed DM-2	1	1105x600x780	-
9	Negatoskop ścienny, 1 klatkowy		1	600x600x100	0,2 kW/230 V
10	Parawan szpitalny		1		-
1.44 Pom. brudownika z przedścionkiem					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Regał magazynowy, malowany proszkowo	RMC	1	600x600x2000	-
2	Miska ustępowa na cokole h=20 cm	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
3	Myjnia (dezynfektor)	DEKO 190 E		600x630x1290	9,0 kW/400 V + cw 1/2", zw 1/2", odpływ ø 110
4	Basen do mycia, gł. komory 400 mm, bez półki z baterią ze spryskiwaczem	OP 0116 + OP 1507	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
5	Stół do pracy, z bl. nierdz.	OP 0015	2	1300x600x850	-
1.17, 1.43 WC personelu					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
S	Suszarka el. do rąk	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
1.15, 1.33, 1.41 Węzeł sanitarny pacjentów					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
	Natrysk posadzkowy	Rynek handl.	1		Standard
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
Biuro Projektów i Administracyjnych
Wydział Podgórski 1

1	2	3	4	5	6
1.26, 1.27 Zmywalnia naczyń, kuchenka oddziałowa					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	2		zw, cw, odpływ
1	Pojemnik na odpadki		1	śr. 445, h=650	-
2	Stół ze zlewem 2-komorowym, bez półki, z baterią ze spryskiwaczem	OP 0152 + OP 1507	1	2300x600x850	zw, cw, odpływ
3	Młynek do odpadków, podzlewomylwakowy, włączany elektrycznie 0,7 KM I	ISE Mod. 75	1	śr. 320, h=350	0,7 kW/230 V
4	Zmywarka do naczyń na podstawie z funkcją wyparzania, max cykl 3 min	ZK-05.5	1	600x600x1400	6,4 kW/400 V + zw 3/4"
5	Stół do pracy, z bl. nierdz.	OP 0015	1	1200x600x850	-
6	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	OP 0213	2	900x700x2000	-
7	Stół ze zlewem 2-komorowym, bez półki	OP 0152 + OP 1507	1	1700x600x850	zw, cw, odpływ
8	Stół chłodniczy, poj. 190 l	BOLARUS SCH-2	2	1410x700x850	0,4 kW/230 V
9	Kuchnia 4-plytk. bez piekarnika, na szafce	Rynek handl.	1	600x600x850	5,3 kW/400V
10	Okap wentylacyjny przysięenny z łapaczami tłuszczu, otwór zalecany fi 150 mm	OP 0503	1	800x800x500	El.wg went.mech
11	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
12	Stół do pracy z szafkami, z bl. nierdz.	OP 0015	1	1400x600x850	-
PIĘTRO II					
2.6, 2.7 Izolatka z przedsionkiem					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła – w przedsionku	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Łózko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	1	2190x965x550-825	-
2	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	1	430x450x850	-
3	Lampa bakteriobójcza, ścienna	Cezal Vs 320	1	982x316x120	0,2 kW/220 V
2.8 Węzeł sanitarny, przy izolacie					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
	Natrysk posadzkowy	Rynek handl.	1		Standard
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-

1	2	3	4	5	6
1	Mijnia (dezynfektor) basenów (poj. 1 basen lub 2 kaczki)	Sirius KEN 731	1	450x555x850x300	6,9 kW/400 V + cw 1/2", zw 1/2", odpływ Ø 110
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-
2.26, 2.27 Zmywalnia naczyń, kuchenka oddziałowa					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	2		zw, cw, odpływ
1	Pojemnik na odpadki		1	śr. 445, h=650	-
2	Stół ze zlewem 2-komorowym, bez półki, z baterią ze spryskiwaczem	OP 0152 + OP 1507	1	2300x600x850	zw, cw, odpływ
3	Młynek do odpadków, podzlewomywakowy, włączany elektrycznie 0,7 KM I	ISE Mod. 75	1	śr. 320, h=350	0,7 kW/230 V
4	Zmywarka do naczyń na podstawie z funkcją wyparzania, max cykl 3 min	ZK-05.5	1	600x600x1400	6,4 kW/400 v + zw 3/4"
5	Stół do pracy, z bl. nierdz.	OP 0015	1	1200x600x850	-
6	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	OP 0213	2	900x700x2000	-
7	Stół ze zlewem 2-komorowym, bez półki	OP 0152 + OP 1507	1	1700x600x850	zw, cw, odpływ
8	Stół chłodniczy, poj. 190 l	BOLARUS SCH-2	2	1410x700x850	0,4 kW/230 V
9	Kuchnia 4-plytk. bez piekarnika, na szafce	Rynek handl.	1	600x600x850	5,3 kW/400V
10	Okap wentylacyjny przysięenny z łapaczami tłuszczu, otwór zalecany fi 150 mm	OP 0503	1	800x800x500	El.wg went.mech
11	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
12	Stół do pracy z szafkami, z bl. nierdz.	OP 0015	1	1400x600x850	-
2.11, 2.12, 2.37, 2.38, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.35, 2.36, 2.39, 2.40 Pom. 1 łózkowy – 16 pokoi					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	1	1200x600x1800	-
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	1	2190x965x550-825	-
3	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	1	430x450x850	-
2.16, 2.34, 2.42, 2.32 Pom. 2 łózkowy – 5 pokoi					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	2	1200x600x1800	-
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	2	2190x965x550-825	-
3	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	2	430x450x850	-

1	2	3	4	5	6
2.21 Pom. 4 łózkowy – 1 pokój					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafa ubraniowa pacjentów	Rynek handl.	4	1200x600x1800	-
2	Łóżko rehabilitacyjne	Famed LR-11.0	4	2190x965x550-825	-
3	Szafka przyłóżkowa	Famed SP-01.0	4	430x450x850	-
2.18 Pom. socjalne pielęgniarek					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła z baterią stojącą	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Szafka kuchenna z wbudowanym zlewem 2-komor.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafka kuchenna stojąca	Rynek handl.	1	400x600x850	zw, cw, odpływ
3	Czajnik bezprzewodowy	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
4	Chłodziarka domowa	Rynek handl.	1	600x600x850	0,2 kW/230 V
2.24 Dyżurka pielęgniarek					
1	Komputer (zestaw)	Rynek handl.	1		0,4 kW/230 V
2.25 Pok. badań/zabiegowy					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Zlewozmywak z bl. nierdz. 1 komor. na szafce kuch.	Rynek handl.	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
2	Szafa lekarska, dwudrzwiowa	Cezar SP-3	1	938x500x1785	-
3	Krzesło szpitalne	Cezar	1		-
4	Kozetka lekarska	Famed WG-05.0	1	2000x650x600	-
5	Stolik zabiegowy, jezdny	Famed WG-02.2	1	750x450x860	
6	Lampa lekarska	Cezar Ajutor	1	śr.400, h=1700	0,2 kW/220 V
7	Fotel jezdny do biurka	Rynek handl.	1		
8	Biurko lekarskie	Famed DM-2	1	1105x600x780	-
9	Negatoskop ścienny, 1 klatkowy		1	600x600x100	0,2 kW/230 V
10	Parawan szpitalny		1		30-530
2.44 Pom. brudownika z przedścionkiem					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ
1	Regał magazynowy, malowany proszkowo	RMC	1	600x600x2000	
2	Miska ustępową na cokole h=20 cm	Rynek handl.	1		zw, cw, odpływ

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
URZĘDNIK
Referat Posągów i Administracyjnych
Kraków, Rynek Podgórski 1

1	2	3	4	5	6
3	Mijnia (dezynfektor)	DEKO 190 E		600x630x1290	9,0 kW/400 V + cw 1/2", zw 1/2", odpływ φ 110
4	Basen do mycia, gł.komory 400 mm, bez półki z baterią ze spryskiwaczem	OP 0116 + OP 1507	1	800x600x850	zw, cw, odpływ
5	Stół do pracy, z bl. nierdz.	OP 0015	2	1300x600x850	-
2.17, 2.43 WC personelu					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
S	Suszarka el. do rąk	Rynek handl.	1		1,0 kW/230 V
2.15, 2.33, 2.33, 2.41 Węzeł sanitarny pacjentów					
U	Umywalka porcelanowa, półokrągła	Rynek handl.	1		Standard
	Miska klozetowa	Rynek handl.	1		Standard
	Natrysk posadzkowy	Rynek handl.	1		Standard
	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych	Rynek handl.	1		-

<i>Sprzęt sanitarny i gospodarczy</i>					
U	Umywalka porcelanowa półokr.	Rynek handlowy	Ilości wg. rysunków		zw,cw, odpływ
DM	Dozownik mydła w płynie	Rynek handlowy	j.w.		
PR	Pojemnik na ręczniki papierowe	Rynek handlowy	j.w.		
LS	Lustro nadumywalkowe (nad umywalkami w przedsionkach WC)	Rynek handlowy	j.w.		
S	Suszarka el. do rąk (w przedsionkach WC)	Rynek handl.	j.w.		1,0 kW/230 V
	Pojemnik na śmieci z pedałem z wkładem jednorazowym		j.w.	śr.390, h=650	

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
Biuro Postępowan Administracyjnych 1
Kraków, Rynek Podgórski 1