

MOPS-DO/271/2/131/W/ 8970 /09

Kraków, 31 lipca 2009 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego nr 271/2/131/09

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 30.07.2009 r., jeden z Wykonawców wystąpił z następującym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wymianę drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe w budynku przy ul. Kąpielowej 41 w Krakowie:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ślusarki drzwiowej przeciwpożarowej aluminiowej, charakteryzującej się analogicznymi parametrami odporności ogniowej potwierdzonej wymaganymi atestami oraz certyfikatami ?”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zgodnie z treścią projektu wykonawczego, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga, aby drzwi przeciwpożarowe były wykonane z blachy ocynkowanej.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Kuliński
Kierownik Działu Organizacyjnego

Otrzymują:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
DO a/a

Starszy Specjalista

mgr Wojciech Porebski

8/13901/09